

ŠINDLAR s.r.o.
Ing. Pavel Kamenický
Na Brně 372/2a
500 06 HRADEC KRÁLOVÉ
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1084919150

Ladislav Blažek / 840 840 840 Pardubice / 20. 5. 2016

Vyjádření k projektové dokumentaci.


Vážený pane Kamenický,
dovolte, abychom reagovali na Váš požadavek ze dne 4. 5. 2016, který se týká žádosti o
vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby k akci:
„Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi – DUR - DPS“.

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

- Požadujeme v plném rozsahu respektovat stávající zařízení distribuční soustavy.
- Stavba musí být provedena tak, aby byly dodrženy podmínky PNE 33 3302-ed.3 a ČSN 33 2000-4-41.
- Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-ed.2
- Pokud stavba vyžádá změnu trasy vedení nebo přemístění některých prvků zařízení distribuční soustavy, tak toto přemístění bude zajištěno v rámci přeložky distribučního zařízení. Realizaci přeložky zajistíme na základě podané žádosti o přeložku zařízení distribuční soustavy. Formulář této žádosti je k dispozici na webových stránkách www.cezdistribuce.cz.

Toto vyjádření nenahrazuje Sdělení o existenci sítí. Sdělení o existenci sítí je možno získat na webových stránkách www.cezdistribuce.cz, prostřednictvím aplikace geoportal.

S pozdravem



Ing. Bohuslav Ježek
vedoucí oddělení Správa energetického majetku – region
ČEZ Distribuce, a. s.