



NOVÝ ROZVADEČ RJ21Z

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA HDV TRÍFÁZOVÁ : 3~PEN, 230/400V,AC,50Hz
 NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA KE KANCELÁŘÍM TRÍFÁZ. : 3~N~PE, 230/400V,AC,50Hz
 NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA JEDNOFÁZOVÁ : 1~N~PE, 230V,AC,50Hz
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA PODLE
 ČSN 332000-4-41ed.2 AUTOMAT. ODPOJENÍM OD ZDROJE DOPLNĚNÁ
 PROUDOVÝM CHRÁNIČEM S REZID. PROUDEM DO 30mA A DOPLŇUJÍCÍM POSPOJENÍM.

Hlav. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	ing. Vízner PARDUBICE
Ing. Josef Dvořák	Ing. V. Vízner	Ing. V. Andrejková	
Objekt: ZŠ Dr. Peška 768, Chrudim		Měst. úřad: Chrudim	Měřítko: NENÍ
Investor: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim			Datum: 12/2017
ZŠ Dr. Peška 768, Chrudim-nová vzduchotechnika			účel: DPS
Nová vzduchotechnika SO-03			Č. zak. 1201/17
Propojení rozvaděčů			Č. výk. D.1.4.3_501
			E-1201-02-17