

STATICKÉ POSOUZENÍ

K odstraňovanému objektu je podél podélné stěny přistavěn objekt garáží. Dle prohlídky a zaměření objektu se dá předpokládat, že jsou objekty na sobě staticky nezávislé. Dělicí stěna v podstřešním prostoru však nebyla zdvojena a proto bude ponechána. Tím je zajištěna i stabilita objektu garáží.

Nejprve bude rozebrána střešní krytina a konstrukce krovu. Dále budou sejmuty stropní trámy se záklopem a postupně strhávány stěny. Stěny navazující na ponechanou podélnou zeď rozebrat v místě provázání ručně.

Stabilitu konstrukcí během demolice není třeba vzhledem k jednoduchosti stavby a navrženému postupu bouracích prací ověřovat statickým ani dynamickým posouzením. Podpěrné konstrukce nebudou budovány.