



POZNÁMKY:

- 1 ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE – PŘECHOD Z KAMENNÝ POTRUBÍ PVC DN110 – VYTÁHNOUT 0,5m NAD STŘECHU
- 2 PODKLADNÍ TRÁM POŠKOZENÝ DŘEVOKAZNÝMI ŠKŮDCI – V DĚLCI 2m ČÁSTEČNÁ NAHRADA
- 3 PODKLADNÍ TRÁM POŠKOZENÝ DŘEVOKAZNÝMI ŠKŮDCI – NAHRADA V MÍSTĚ ROHU KAPSY PO PODKLADNÍM TRÁMU OŠETŘIT BIOODENEM A ZAZDIT
- 4 PODKLADNÍ TRÁM POŠKOZENÝ DŘEVOKAZNÝMI ŠKŮDCI – V DĚLCI 1,5m ČÁSTEČNÁ NAHRADA
- 5 ZHLAVÍ TRÁMU POŠKOZENOU DŘEVOKAZNÝMI ŠKŮDCI – CELÝ TRÁM NAHRADIT
- 6 ZESÍLENÍ ULOŽENÍ VÁZNEHO TRÁMU – 2x PŘÍLOŽKA 80x250mm – 3m
- 7 POZEDNICE POŠKOZENÁ DŘEVOKAZNÝMI ŠKŮDCI – VÝMĚNA 6,5m
- 8 POZEDNICE POŠKOZENÁ DŘEVOKAZNÝMI ŠKŮDCI – VÝMĚNA 2,6m
- 9 VZPĚRA POŠKOZENÁ DŘEVOKAZNÝMI ŠKŮDCI – NAHRADIT
- 10 PASEK POŠKOZENÝ DŘEVOKAZNÝMI ŠKŮDCI – NAHRADIT
- 11 KROKEV POŠKOZENÁ HOUBOU – V DĚLCI 4,4m ČÁSTEČNÁ NAHRADA
- 12 KAMINOVÝ TĚLESA ODOBOUT PO ÚROVNĚ PRKENNÉHO ZÁKLOPU PODLAHY

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ CHELMÉ ZDIVO
- BOURAČI PRÁCE
- POŠKOZENÉ ČÁSTI PRVKŮ KROVU HMYZEM NEBO HOUBAMI
- PRVEK NEBO JEHO ČÁST VÝRŽNOUT A NAHRADIT NOVÝM

STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ:

- KOMPLETNĚ ROZEBRAT
- HLINÍKOVÉ ŠABLONY ALUKRYT
- ASFALTOVÁ LEPENKA
- PRKENNÝ ZÁKLOP 20mm

NOVÝ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ:

- KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY OHLOVÉ ČERVENÉ, POVRCH ENGObA
- ODBOBA FRANCOUZSKÉ, 11–13€/m2
- DŘEVĚNÉ LATĚ 40x60mm
- KONTROLATĚ 50x50mm
- DOPLNĚKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA
- REZISTENTNÍ PAROPROPUSTNÁ, VOLNĚ ZAVĚŠENÁ, S LEPENÝMI SPOJ

- PODLAHOVÁ PLOCHA PŮDY 175,5m2
- PROSTOR PŮDY DESNFIKOVAT A VÝČSIT (cca 0,5t SUT)
- PROSTOR PŮDY VYSAT PRŮMYSLOVÝM VYSÁVAČEM
- PVRCHOVÉ POŠKOZENÉ PŮVODNÍ TRÁMY OD HMYZU OTEŠAT NA ZDRAVÉ DŘEVO
- ROZPS STÁVAJÍCÍHO A NOVÉHO DŘEVA JE SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU PO OČIŠTĚNÍ A OTEŠANÍ OPAŘÍT 2x NATĚREM PROTI DŘEVOKAZNĚMU HMYZU A HOUBÁM
- KOLEM ZAZDĚNÝCH ZHLAVÍ TRÁMŮ VYSEKAT KAPSU TL cca 30mm NA HLOUBKU ULOŽENÍ (cca 250mm) – CELKEM 13x
- PŘI VÝMĚNĚ PRVKŮ KROVU ZAJISTIT PODEPŘENÍ NESENÝCH PRVKŮ POMOČNOU DŘEVĚNOU KONSTRUKCÍ
- NÁMĚTKY KONČU KROKŮV ODSTRANIT A NAHRADIT NOVÝMI

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL				
			FORMAT	8 A4		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim			DATUM	6.2018		
IČO: 00270211			ÚČEL	DPS		
MÍSTO STAVBY: Stodkovského 31, Chrudim			MĚŘÍTKO	1:50		
<b>MŠ Stodkovského 31, Chrudim</b>			Č.ZAKÁZKY	1313/06/2018		
<b>Opava střechy objektu</b>			ZMĚNA			
			ČÍSLO KOPIE			
D.1.1 – Architektonicko stavební část			ČÁST DOK.	D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU	104
OPRAVA KROVU						