



Rozvodnice umyváren R UM

Typ rozvodnice :plastový pod omítku
Krytí : IP 40 / IP 20
Napětová soustava: 3+N+PE 50Hz,400 V TN-S
Ovládací napětí : 230V ,50Hz
Jmenovitý proud :25A
Směr vývodů :spodem

Poznámka:

- 1) Jednotlivé prvky rozvaděče označit trvanlivým způsobem referencemi dle dokumentace příslušnost obvodů k jednotlivým spotřebičům.
- 2) Přístroj QM označit nápisem " Hlavní vypínač rozvaděče"
- 3) V pravém horním rohu označit rozvodnici nápisem R UM.

TENTO VÝKRES PODLEŽÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT. KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZÁNO.			
INVESTOR :	Město Chrudim, IČO: 00270903		
MÍSTO STAVBY:	Chrudim, ZŠ U Stadionu 756		
Č. ZAKÁZKY :	1330/10/2018	DATUM: 10 / 2018	STUPEŇ: DPS
Název akce : ZŠ U STADIONU 756, CHRUDIM REKONSTRUKCE SÁTEN A UMÝVÁREN TĚLOCVIČNY			
Část :	D.1.4.3 - ELEKTROINSTALACE		
Výkres :	Rozvodnice umyváren R UM		
Ing. Jan Půlpán PROJEKCE a REVIZE ELEKTRO			537 01 Chrudim II, Václavská 1033 e-mail: pulpan.jan@seznam.cz tel.: 603 961 556
M 1:1			ČÁST VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU: EL 03