

POZNÁMKY:

DETAILNÍ POPIS PRACÍ JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ. UVEDENÉ POZNÁMKY JSOU POUZE DOPLŇUJÍCÍ

1 ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE – DEMONTOVAT K LIKVIDACI

2 STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ RENOVAČNÍ STŘEŠNÍ VPUSTI DEMONTOVAT – 4ks
OSADIT SPODNÍ DÍL NOVÉHO DVOUSTUPŇOVÉHO VTOKU S INTEGROVANÝM ASFALTOVÝM PÁSEM
PÁS NATAVIT NA STÁVAJÍCÍ IZOLACI STŘECHY (VPUSŤ DODÁVKOU ZTI)

3 STÁVAJÍCÍ HROMOSVODOVOU SOUSTAVU DEMONTOVAT – K LIKVIDACI
DÉLKA LANA 150m, VČETNĚ BETONOVÝCH PODLOŽEK

4 VĚTRACÍ KOMÍNKY – KRYCÍ BETONOVOU DESKU ODBOURAT, KOMÍNKY NADEZDÍT O 300mm Z CP NA MVC 2,5
NOVÁ BETONOVÁ KRYCÍ DESKA TL.80mm, KARI SÍŤ ø5–100/100, POVRCH STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE
VNĚJŠÍ JÁDROVÁ VC OMÍTKA, CEMENTOVÁ STĚRKA S PERLINKOU A SILIKONOVÁ OMÍTKA

5 STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ PLASTOVÉ KOMÍNKY HYDROIZOLACE VYŘEZAT, OTVOR V IZOLACI ZATĚSNIT
NATAVENÍM SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU – 11ks

6 STÁVAJÍCÍ ATIKA JE PŘETAŽENA NATAVENÝMI ASFALTOVÝMI PÁSY A OPLECHOVÁNA. OPLECHOVÁNÍ SEJMOUT
ASFALTOVÉ PÁSY OŘÍZNOUT A Z VRCHU ATIKY STRHNOUT VČETNĚ OKAPNICE
VRCH ATIKY OSEKAT ELEKTRICKÝM KLADIVEM, OMÉST A OPATŘIT PENETRACÍ
NA ATIKU PROVÉST BETONOVÝ VĚNEC VÝŠKY 120–150mm SESPÁDOVANÝ DO STŘECHY
BETON C20/25 XC1, VÝZTUŽ 2x KARI SÍT ø5–100/100mm

7 OPLECHOVÁNÍ SPOLEČNÉ ATIKY JE SOUČÁSTÍ OBJEKTU SO 03

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:





Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	

INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
IČO: 00270211

MÍSTO STAVBY: MŠ U Stadionu 755, Chrudim

MŠ U STADIONU
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

SO 02 – Objekt MŠ

D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení

PŮDORYS STŘECHY – STÁVAJÍCÍ STAV

FORMÁT	3 A4
DATUM	5.2018
ÚČEL	DPS
MĚŘÍTKO	1:100
Č.ZAKÁZKY	1322/05/2018
ZMĚNA č.	
ČÍSLO KOPIE	
ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
02–D.1.1	**104**