



Vývod	Výtah	VZT Jednotka	Zásuvkový 3F	Osvětlení	Osvětlení	Zásuvka WIFI	Osvětlení	Venkovní žaluzie	Rezerva	Rezerva
Číslo obvodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Specifikace										

RO 4 - Rozvodnice oddělení 4

Typ rozvaděče : oceloplechový pod omítku 96M
Krytí : IP 40 / IP 20
Požární klasifikace : EI 30DP1-S
Napětová soustava : 3+N-PE 50Hz, 400 V TN-S
Jmenovitý proud : 25A
Směr vývodů : zadní stranou

Poznámka:

- 1) Jednotlivé prvky rozvaděče označit trvanlivým způsobem referencemi dle dokumentace příslušnost obvodů k jednotlivým spotřebičům.
- 2) Přístroj QM označit nápisem " Hlavní vypínač rozvaděče"
- 3) V pravém horním rohu označit rozvodnici nápisem RO x.

INVESTOR :	Město Chrudim, IČO: 00270211		
MÍSTO STAVBY:	Chrudim, U Stadionu 756		
Č. ZAKÁZKY :	DATUM: 8 / 2018 STUPEŇ: DPS		
Název akce :	MŠ U STADIONU SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY SO 02 - OBJEKT MŠ		
Část :	D.1.4.3 - ELEKTROINSTALACE	M 1:1	ČÁST VÝKRESU: 1
Výkres :	RO 4 - Rozvodnice oddělení 4		ČÍSLO VÝKRESU: EL 19

MŠ 11 Stadionu RR R04 máv

