



2.2kW,230V										
Světelný	Signál HDO	EOV-el bojler	El. sporák	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Domovní zvonek
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	RH									

RB - rozvodnice oddělení

Typ rozvaděče : oceloplechová pod omítku
 Počet modulů : 3 řady, 42M
 Krytí : IP 30
 Napěťová soustava: 3 +N+PE 50Hz,400 V TN-S
 Jmenovitý proud : I = 25 A
 Směr vývodů : zadní stranou
 Ochrana před poruchou: Samočinným odpojením od zdroje ve stanoveném čase

Poznámka:

- 1) Na krycí panely uvnitř rozvodnice označit trvanlivým způsobem příslušnost obvodů k jednotlivým spotřebičům. Přístroj QM označit nápisem " Hlavní vypínač rozvodnice".
- 2) Pod krycími panely označit jednotlivé součásti dle dokumentace.
- 3) V pravém horním rohu označit rozvodnici nápisem RB.
- 4) Neobsazené pozice v jednotlivých řadách rozvodnice zakrýt zaslepovacím pásem.
- 5) Na dveře umístit tabulku - Pozor elektrické zařízení

TENTO VÝKRES PODLEHÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKEHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT. KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZANO.

INVESTOR :	Město Chrudim, IČO: 00270211	
MÍSTO STAVBY:	Chrudim, U Stadionu 756	
Č. ZAKÁZKY :	DATUM: 8 / 2018 STUPEŇ: DPS	
Název akce: MŠ U STADIONU SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY SO 01 - HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT		
Část :	D.1.4.3 - ELEKTROINSTALACE	M 1:1
Výkres :	RB - rozvodnice oddělení	ČÁST VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU: EL 15

MŠ U Stadionu RB RB makt