


SCHEMA ZAPOJENÍ

KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ SE SBĚRAČEM


MODUL 80 – ROZMĚROVÝ NÁČRTEK



LEGENDA :

- KULOVÝ KOHOUT
- ZPĚTNÁ Klapka
- FILTR ZÁVITOVÝ
- VYVAŽOVACÍ VENTIL
- VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
- AUTOMAT. ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- TEPLOMĚR 0–120° C

- C1** OBĚHOVÉ ČERPADLO 0,9 m³/h; 38 kPa
- C2** OBĚHOVÉ ČERPADLO 0,16 m³/h; 18 kPa
- V1** TROJCESTNÝ VENTIL kv=1,6 DN 15 (dodávka MaR)
- V2** TROJCESTNÝ VENTIL kv=0,4 DN 15 (dodávka MaR)
- R** ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ



| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|---------------|--|
| PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | | | | |
| | | | | | | |
| INVESTOR: | Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim | | FORMÁT | 2x A4 | Č. KOPIE | |
| MÍSTO STAVBY: | MŠ U Stadionu 755, Chrudim | | DATUM | 07. 2018 | | |
| MŠ U STADIONU SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY SO 01 – Hospodářský objekt D1.4.4 – Ústřední vytápění | | | ÚČEL | DPS | | |
| | | | MĚŘÍTKO | NEMÁ | | |
| | | | Č. ZAKÁZKY | 1322/05/2018 | | |
| | | | ZMĚNA | | | |
| SCHEMA ZAPOJENÍ | | | ČÁST PD | | ČÍSLO VÝKRESU | |
| | | | 01–D1.4.4 | | 403 | |