Tabulka místností			
Číslo	Jméno	Plocha	Podlaha
B2.01	SCHODIŠTĚ	9,6	PVC
B2.02	LODŽIE	29,5	DLAŽBA KERAMICKÁ
B2.03	ZÁDVEŘÍ	3,6	DLAŽBA KERAMICKÁ
B2.04	PŘÍPRAVA JÍDEL	7,3	DLAŽBA KERAMICKÁ
B2.05	NEOBSAZENO		
B2.06	NEOBSAZENO		
B2.07	SKLAD / VZT	11,87	PVC
B2.08	UMÝVÁRNA A WC DĚTI	13,2	DLAŽBA KERAMICKÁ
B2.09	PŘÍJEM A ŠATNA DĚTI	14,2	PVC
B2.10	ZÁDVEŘÍ	3,1	DLAŽBA KERAMICKÁ
B2.11	WC ZAMĚSTNANCI	1	DLAŽBA KERAMICKÁ
B2.12	ÚKLID	0,6	DLAŽBA KERAMICKÁ
B2.13	ŠATNA ZAMĚSTNANCI	3,6	PVC
B2.14	HERNA/LEHÁRNA	14,4	PVC
B2.15	HERNA	27,4	KOBEREC
B2.16	DENNÍ MÍSTNOST	44,9	KOBEREC/PVC
B2.17	SKLAD HRAČEK	3,2	PVC



POZNÁMKA

BOROVICE

- 2400 / 4 x 200 — MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h, ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
- 2400 / 4 x 200 — MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h, ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
- SM — STĚNOVÁ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ, OSAZENA V OSE DVEŘÍ 2200 MM NAD PODLAHOU, NEMÁ-LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, MŘÍŽKA JE OSAZENA DO OZNAČENÉHO RÁMEČKU, VSTUP JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY MŘÍŽKY
- DM — OBOUSTRANNÁ DVEŘNÍ MŘÍŽKA, SOUČÁST DODÁVKY DVEŘNÍHO KŘÍDLA – ZAJIŠŤ STAVBU, NEMÁ-LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, JE MINIMÁLNÍ VOLNÁ PROTOČNÁ PLOCHA MŘÍŽKY Smin=0,02 m2
- 2DM — 2x OBOUSTRANNÁ DVEŘNÍ MŘÍŽKA, SOUČÁST DODÁVKY DVEŘNÍHO KŘÍDLA – ZAJIŠŤ STAVBU, MŘÍŽKA PRO PŘÍVOD VZDUCHU JE UMÍSTĚNA VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘNÍ MŘÍŽKA PRO ODVOD VZDUCHU JE UMÍSTĚNA V HORNÍ ČÁSTI DVEŘÍ
- DP — DVEŘE BEZ PRAHU, PŘÍP. PODŘÍZNUTÉ TAK, ABY POD NIMI BYLA MEZERA 20–25 MM
- DP 2520 — VZDÁLENOST SPODNÍ HRANY VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY
- DP 2520 — VZDÁLENOST OSY VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY
- POTRUBÍ OPATŘENÉ TEPELNOU A HLUKOVOU IZOLACÍ
- POTRUBÍ OPATŘENÉ POŽÁRNÍ A TEPELNOU IZOLACÍ, POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MINUT, PROVEDENÍ POŽÁRNÍ IZOLACE BUDE DOLOŽENO ATESTEM
- BUŘICOVÝ TLUMIČ HLUKU, ČTYŘHRANNÉ PROVEDENÍ

Qp — MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/hod
Qo — MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/hod
x — NAVRŽENÁ VZDUCHOVÁ VÍVAČKA VE VĚTRANÉM PROSTORU x/hod

MAXIMÁLNÍ ROZTEČ ZÁVĚSŮ 3 M

- HHR — U PŘECHODU ROVNÉ HORNÍ HRANA
- SHR — U PŘECHODU ROVNÉ SPODNÍ HRANA
- OSOVĚ — U PŘECHODU PŘECHOD JE ZPŘECHODOVÁN OSOVĚ

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí č.p. 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	6 A4
			DATUM	08/2018
MÍSTO STAVBY: MŠ U Stadionu č.p. 755, Chrudim			ČÁST	DPS
MŠ U Stadionu, Snížení energetické náročnosti budovy SO 03 – Objekt bývalých jeslí			MĚŘÍTKO	1:50
			Č.ZAKÁZKY	267/07/2018
D.1.4 – Technika prostředí staveb, D.1.4.2 – Vzduchotechnika			ZMĚNA	
PŮDORYS 2.NP – NOVÝ STAV			ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.2-03