



STÁVAJÍCÍ STAV



ŠP – přírubové šoupě  
Š – závitové šoupě  
KK – kulový kohout

NOVÝ STAV



XZ – závitová příruba  
KK – kulový uzavírací kohout  
ELMV – elektromagnetický ventil na vodu, bez proudu otevřeno  
RDV – redukční ventil s tlakoměrem, výstup 0,45 MPa  
ZV – zpětný ventil  
VDM – zpětně použitý stávající vodoměr

HIP	Vypracoval		
Investor			formát 2x A4
Akce  MŠ U STADIONU U Stadionu 755, Chrudim SO-01 – Hospodářský objekt			datum 07/2018
			účel DPS
			měřítko BEZ
			část technika prostředí staveb
Obsah výkresu VODOVOD – ZAPOJENÍ VODOMĚRNÉ SESTAVY			Označení D.1.4.b.–V3