



SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

- SBS MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS S POSYPEM 4,4mm
- POLYESTEROVÁ ROHOŽ A SKLENĚNÁ TKANINA, PLOŠNĚ NATAVIT
- PODKLADNÍ ASF. PÁSY TYPU G200 S40 4mm
- ASFALTOVÁ PENETRACE
- ST. BETONOVÁ MAZANINA 50–90mm
- ST. BETONOVÉ PANELY 120mm

POZNÁMKY:

DETAILNÍ POPIS PRACÍ JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ. UVEDENÉ POZNÁMKY JSOU POUZE DOPLNŮJÍCÍ

- 1 PŮVODNÍ HÁKY ŽLABU OPATŘIT 2x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2x VRCHNÍM OCHRANNÝM RAL 7011
 - 2 OPRAVA STÁVAJÍCÍ HROMOSVODOVÉ SOUSTAVY – NOVÉ VEDENÍ – POUŽÍT DRÁT AlMgSi 8mm – cca 24m VČETNĚ NOVÝCH SVOREK, ÚCHYTŮ A PLASTOVÝCH PODLOŽEK
- KOTVENÍ DO STĚN ŠTOUBOVACÍMI KOTVAMI S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL			
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	2 A4	
MÍSTO STAVBY: MŠ U Stadionu 755, Chrudim			DATUM	7.2018	
MŠ U STADIONU SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY			ÚČEL	DPS	
			MĚŘÍTKO	1:100	
			Č.ZAKÁZKY	1322/05/2018	
SO 01 – Hospodářský objekt			ZMĚNA č.		
D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení			ČÍSLO KOPIE		
STŘECHA KRČKU – NOVÝ STAV			ČÁST DOK.	01–D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU
					112