



## VÝPOČET KOTVENÍ:

- předpokládaná únosnost kotev 0,4 kN – kotveno do betonu
- dodavatel ověří únosnost kotev tahovými zkouškami
- výsledek zkoušek předá dodavatel dozoru investora
- korozní odolnost kotevních prvků dle ETAG 006 – min. 15 cyklů Kesternicha
- CELKOVÝ PŘEDPOKLÁDANÝ POČET KOTEV EPS 1650ks
- CELKOVÝ PŘEDPOKLÁDANÝ POČET KOTEV PŘEKLIŽKY ATIKY 450ks

Oblast F: – počet kotev: 10 ks/m<sup>2</sup>

Oblast G: – počet kotev: 8 ks/m<sup>2</sup>

Oblast H: – počet kotev: 4 ks/m<sup>2</sup>

ATIKA – počet kotev: 2 ks/0,4m

!!! POPIS KOTEV VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA !!!

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	1 A4
MÍSTO STAVBY: MŠ U Stadionu 755, Chrudim			DATUM	7.2018
<b>MŠ U STADIONU</b>			ÚČEL	DPS
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY			MĚŘÍTKO	1:200
SO 01 – Hospodářský objekt			Č.ZAKÁZKY	1322/05/2018
D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení			ZMĚNA č.	
<b>KOTEVNÍ SCHÉMA STŘECHY</b>			ČÍSLO KOPIE	
			ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
			<b>01-D.1.1</b>	<b>122</b>