

## Protokol o určení vnějších vlivů

### MŠ U STADIONU SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY SO 1 – Hospodářský objekt

Místo stavby:..... Chrudim, U Stadionu 755  
Investor:..... Město Chrudim

#### Složení komise:

- Předseda
- člen
- člen
- hlavní projektant
- projektant elektro
- zástupce investora

#### Podklady pro vypracování protokolu:

- stavební projekt, projekt VZT, projekt ZTI, ČSN normy
- stanovení vykonávané činnosti

#### Popis objektu:

- dle stavebního projektu

#### A) Vnější činitel prostředí

Prostory	Kuchyně	Prádelna Přípravná zeleniny	Prostory s VZT jednotkami	Venkovní prostory	Ostatní vnitřní prostory
Teplota okolí	AA5	AA5	AA5	AA8	AA5
Atmosfér. podmínky	AB5	AB5	AB5	AB8	AB5
Nadmořská výška	AC1	AC1	AC1	AC1	AC1
Výskyt vody	AD5	AD1	AD1	AD3	AD1
Výskyt cizích pevných těles	AE1	AE1	AE1	AE3	AE1
Výskyt látek korozivních a znečišťujících	AF1	AF1	AF1	AF2	AF1
Mechanická namáhání-ráz	AG2	AG2	AG1	AG1	AG1
Vibrace	AH2	AH2	AH2	AH1	AH1
Výskyt plísní a rostlinstva	AK1	AK1	AK1	AK1	AK1
Výskyt živočichů	AL1	AL1	AL1	AL1	AL1
El-magnetic.a el-static. vlívy	AM1	AM1	AM1	AM1	AM1
Sluneční záření	AN1	AN1	AN1	AN1	AN1
Seizmické účinky	AP1	AP1	AP1	AP1	AP1
Bouřková činnost	AQ1	AQ1	AQ1	AQ1	AQ1
Pohyb vzduchu	AR1	AR1	AR1	AR1	AR1
Větr	AS1	AS1	AS1	AS1	AS1

**B) Využití**

<b>Prostory</b>	<b>Kuchyně</b>	<b>Prádelna Přípravná zeleniny</b>	<b>Prostory s VZT jednotkami</b>	<b>Venkovní prostory</b>	<b>Ostatní vnitřní prostory</b>
Schopnost osob	BA1	BA1	BA1	BA1	BA1
Dotyk osob se zemí	BC3	BC3	BC3	BC3	BC1
Podmínky úniku	BD1	BD1	BD1	BD1	BD1
Povaha látek	BE4	BE1	BE1	BE1	BE1

**C) Konstrukce budov**

<b>Prostory</b>	<b>Kuchyně</b>	<b>Prádelna Přípravná zeleniny</b>	<b>Prostory s VZT jednotkami</b>	<b>Venkovní prostory</b>	<b>Ostatní vnitřní prostory</b>
Stavební materiály	CA1	CA1	CA1		CA1
Konstrukce budov	CB1	CB1	CB1		CB1

**Rozhodnutí:**

Z hlediska úrazu elektrickým proudem, který může nastat při provozu elektrického zařízení, byly jednotlivé prostory stanoveny takto:

**Kuchyně**

..... dle ČSN 332000-4-41 ed2 tab. NA6 – prostory zvlášť nebezpečné

**Venkovní prostory, prostory s VZT jednotkami, přípravná zeleniny, prádelna**

..... dle ČSN 332000-4-41 ed2 tab. NA5 – prostory nebezpečné

**Ostatní vnitřní prostory**

..... dle ČSN 332000-4-41 ed2 tab. NA4 – prostory normální

**Poznámka:**

Při změnách využití objektu (technologie, změně výrobního zařízení nebo používaných látek, atd.) musí být určeny znovu ty části vnějších vlivů, u kterých dochází ke změnám

V Chrudimi dne:.....

-----  
Předseda komise