

Vývod	VZT Jednotka	Zásuvkový 3F		Osvětlení	Osvětlení	Osvětlení	Osvětlení	Venkovní žaluzie	Zásuvka WIFI	Rezerva
Číslo obvodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Specifikace										

#### RO 1 - Rozvodnice oddělení 1


Typ rozvaděče : oceloplechový pod omítku 96M  
 Krytí : IP 40 / IP 20  
 Požární klasifikace : EI 30DP1-S  
 Napětová soustava : 3+N-PE 50Hz, 400 V TN-S  
 Jmenovitý proud : 25A  
 Směr vývodů : zadní stranou

#### Poznámka:

- 1) Jednotlivé prvky rozvaděče označit trvanlivým způsobem referencemi dle dokumentace příslušnost obvodů k jednotlivým spotřebičům.
- 2) Přístroj QM označit nápisem " Hlavní vypínač rozvaděče"
- 3) V pravém horním rohu označit rozvodnici nápisem RO x.

INVESTOR :	Město Chrudim, IČO: 00270211		
MÍSTO STAVBY:	Chrudim, U Stadionu 756		
Č. ZAKÁZKY :	DATUM: 8 / 2018 STUPEŇ: DPS		
Název akce :	MŠ U STADIONU SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY SO 03 - OBJEKT BÝVALÝCH JESLÍ		
Část :	D.1.4.3 - ELEKTROINSTALACE	M 1:1	ČÁST VÝKRESU: 1
Výkres :	RO 1 - Rozvodnice oddělení 1		ČÍSLO VÝKRESU: EL 16

MŠ 11 Stadionu RR R011.mxd



Vývod	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Rezerva			
Číslo obvodu	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Specifikace												

TENTO VÝKRES PODLEHÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKEHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT.  
KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZANO.

INVESTOR :	Město Chrudim, IČO: 00270211	M 1:1	
MÍSTO STAVBY:	Chrudim, U Stadionu 756		
Č. ZAKÁZKY :	DATUM: 8/2018 STUPEŇ: DPS		
Název akce :	MŠ U STADIONU SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY SO 03 - OBJEKT BÝVALÝCH JESLÍ		
Část :	D.1.4.3 - ELEKTROINSTALACE	ČÁST VÝKRESU:	2
Výkres :	RO 1 - Rozvodnice oddělení 1	ČÍSLO VÝKRESU:	EL 16

MŠ U Stadionu BR RO1.mkd