

POZNÁMKA

- 2400 / 1 x ø 355 — MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
- 2600 / 1 x ø 355 — MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
- SM — STĚNOVÁ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ, OSAZENÁ V OSE DVEŘÍ 2200 MM NAD PODLAHOU, NEBO-LI NA VÝŠKOVÉ ÚSEČNÉ JINAK, MŘÍŽKA JE OSAZENA DO ODDĚLOVACÍHO RÁMEČKU, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY MŘÍŽKY
- DM — OBOUSTRANNÁ DVEŘNÍ MŘÍŽKA, SOUČÁST DODÁVKY DVEŘNÍHO KŘÍDLA – ZAJIŠŤ STAVBA, NEBO-LI NA VÝŠKOVÉ ÚSEČNÉ JINAK, JE MINIMÁLNÍ VOLNÁ PROTOČNÁ PLOCHA MŘÍŽKY Smin=0,02 m2
- 2xDM — 2x OBOUSTRANNÁ DVEŘNÍ MŘÍŽKA, SOUČÁST DODÁVKY DVEŘNÍHO KŘÍDLA – ZAJIŠŤ STAVBA, MŘÍŽKA PRO PŘÍVOD VZDUCHU JE UMÍSTĚNA VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘNÍ, MŘÍŽKA PRO ODVOD VZDUCHU JE UMÍSTĚNA V HORNÍ ČÁSTI DVEŘÍ
- RP — DVEŘE BEZ PRAHU, PŘÍP. PODŘÍZNUTÉ TAK, ABY POD NIMI BYLA MEZERA 20–25 MM
- SP 2500 — VZDÁLENOST SPODNÍ HRANY VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY
- DP 2500 — VZDÁLENOST DOLNÍ VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY
- POTRUBÍ OPATŘENÉ TEPELNOU A HLUKOVOU IZOLACÍ
- POTRUBÍ OPATŘENÉ POŽÁRNÍ A TEPELNOU IZOLACÍ, POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MINUT, PROVEDENÍ POŽÁRNÍ IZOLACE BUDE ODSOUHLASENO ATESTEM
- BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU, ČTYŘHRANNÉ PROVEDENÍ

Qp — MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/hod
Qo — MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/hod
x — NAVRŽENÁ VZDUCHOVÁ VÝMĚNA VE VĚTRANÉM PROSTORU x/hod

MAXIMÁLNÍ ROZTEČ ZAVĚŠENÍ 3 M

- HHR — U PŘECHODU, ROVINÁ HORNÍ HRANA
- SHR — U PŘECHODU, ROVINÁ SPODNÍ HRANA
- OSOBĚ — U PŘECHODU, PŘECHOD JE ZPŘECHODNĚNÁ OSOBĚ

Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha	Podlaha
C1.01	EXPEDICE	5,9	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.02	STROJOVNA VZT	6,5	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.03	KUCHYŇ	38	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.04	SUCHÝ SKLAD	11,7	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.05	DENNÍ MÍSTNOST	11,5	KOBEREC
C1.06	KANCELÁŘ	6,8	PVC
C1.07	CHODBA	25,3	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.08	VSTUP	2,3	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.09	SKLAD	2,1	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.10	HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZEL.	8,8	BETONOVÁ
C1.11	BRAMPORY	11,5	BETONOVÁ
C1.12	SUCHÝ SKLAD	5,6	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.13	PŘEDSÍŇ WC	3,1	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.14	ÚKLID	2,4	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.15	WC ZAMĚSTNANCI	1,1	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.16	DÍLNA	11,4	DLAŽBA KERAMICKÁ/BETON
C1.17	SKLAD	6,4	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.18	KANCELÁŘ	10	PVC

Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha	Podlaha
C1.19	VSTUP	1,7	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.20	KANCELÁŘ	18,8	KOBEREC
C1.21	NEOBSAZENO		
C1.22	KANCELÁŘSKÝ SKLAD	7,8	BETONOVÁ
C1.23	SUŠÁRNA	26,4	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.24	PRÁDELNA	20,2	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.25	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	9,5	PVC
C1.26	PLYN. HUV	4,1	PVC
C1.27	PŘÍPRAVA PLEN	3,6	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.28	PŘÍJEM ŠPINAVÉHO PRÁDLA	4,9	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.29	ZÁZEMÍ	2,8	PVC
C1.30	PŘEDSÍŇ	6	PVC
C1.31	POKOJ	14,1	KOBEREC
C1.32	KOUPELNA	2,4	DLAŽBA KERAMICKÁ
C1.33	WC	1,4	PVC
C1.34	KUCHYŇ	13,7	PVC
C1.35	POKOJ	17,4	KOBEREC
C1.36	SPÍŽ	1,8	DLAŽBA KERAMICKÁ

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí č.p. 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT 10 A4
			DATUM 08/2018
MÍSTO STAVBY: MŠ U Stadionu č.p. 755, Chrudim			ÚČEL DPS
MŠ U Stadionu, Snížení energetické náročnosti budovy SO 01 – Hospodářský objekt			MĚŘÍTKO 1:50
			Č.ZAKÁZKY 267/07/2018
D.1.4 – Technika prostředí staveb, D.1.4.2 – Vzduchotechnika			ZMĚNA
PŮDORYS PŘÍZEMÍ – NOVÝ STAV			ČÍSLO KOPIE / ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.2-02