



č. štít.	položka specif.	znění štítku
1	1.02	HLAVNÍ VYPÍNAČ
2	1.03	ČERPADLO ÚT
3	1.03	UZÁVĚR STUDENÉ VODY – HOSP. PAVILON
4	1.03	UZÁVĚR STUDENÉ VODY – MŠ a JESLE
5	2.02	
6	2.03	
7	1.06	
8	1.04	SDRUŽENÁ PORUCHA
9	1.05	ČERPADLO ÚT
10	1.05	ZAP – VYP – AUT
11	1.05	UZÁVĚR STUDENÉ VODY – HOSP. PAVILON
12	1.05	OTV – ZAV – AUT
13	1.05	UZÁVĚR STUDENÉ VODY – MŠ a JESLE
14	1.05	OTV – ZAV – AUT

ROZVADĚČ B1

PLASTOVÁ SKŘÍŇKA 380 x 570 x 140mm, 18 modulů, IP40

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU
ZÁKLADNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE DLE ČSN 33 20 00–4–41 ed.2

UMÍSTĚNÍ ROZVADĚČE NA VÝKRESE ČÍSLO: D1.4.1 2.05

zodp. projektant:	vypracoval:		
investor: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim		zak.číslo	4920
MŠ U STADIONU SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY SO-04 - Úprava měření a regulace měření a regulace NÁVRH ROZVADĚČE B1		arch.číslo	2018-043
		druh PD	DPS
		datum	13.07.2018
		formát	1 A4
		měřítko	–
		č. výkresu	D1.4.1 2.01