

Tabulka místností			
Číslo	Jméno	Plocha	Podlaha
AL1.01	KRYTÁ CHODBA	28,85	DLAŽBA KERAMICKÁ
AL1.02	ZÁDVEŘÍ	3,9	DLAŽBA KERAMICKÁ
AL1.03	ŠATNA DĚTI	13,67	PVC
AL1.04	ŠATNA ZAM	4,89	DLAŽBA KERAMICKÁ
AL1.05	WC ZAM	1,18	DLAŽBA KERAMICKÁ
AL1.06	ÚKLID	1,06	DLAŽBA KERAMICKÁ
AL1.07	SPRCHA	1,3	DLAŽBA KERAMICKÁ
AL1.08	UMÝVÁRNA	10,17	DLAŽBA KERAMICKÁ
AL1.09	WC DĚTI	4,9	DLAŽBA KERAMICKÁ
AL1.10	PŘÍPRAVNA POKRMŮ	6,99	DLAŽBA KERAMICKÁ
AL1.11	PŘEDSÍŇ	2,59	DLAŽBA KERAMICKÁ
AL1.12	SKLAD ÚKLIDU	0,81	DLAŽBA KERAMICKÁ
AL1.13	NEOBSAZENO		
AL1.14	SKLAD / VZT	9,20	PVC
AL1.15	HERNA, LEHÁRNA	54,84	KOBEREC
AL1.16	DENNÍ MÍSTNOST	43,5	KOBEREC
AL1.17	SPOJOVACÍ CHODBA	2,23	PVC
AL1.18	POHOTOVOSTNÍ WC	4,67	DLAŽBA KERAMICKÁ
AL1.19	MÍSTNOST ÚT+TV	2,37	DLAŽBA KERAMICKÁ
AL1.20	KOMORA	5,27	BETONOVÁ
AL1.21	SCHODIŠTĚ	9,22	PVC

Tabulka místností			
Číslo	Jméno	Plocha	Podlaha
AP1.01	KRYTÁ CHODBA	29,21	DLAŽBA KERAMICKÁ
AP1.02	ZÁDVEŘÍ	3,9	DLAŽBA KERAMICKÁ
AP1.03	ŠATNA DĚTI	13,67	PVC
AP1.04	ŠATNA ZAM	4,89	PVC
AP1.05	WC	1,18	DLAŽBA KERAMICKÁ
AP1.06	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,06	DLAŽBA KERAMICKÁ
AP1.07	SPRCHA	1,3	DLAŽBA KERAMICKÁ
AP1.08	UMÝVÁRNA	10,15	DLAŽBA KERAMICKÁ
AP1.09	WC	4,44	DLAŽBA KERAMICKÁ
AP1.10	PŘÍPRAVNA POKRMŮ	6,88	DLAŽBA KERAMICKÁ
AP1.11	PŘEDSÍŇ	2,59	DLAŽBA KERAMICKÁ
AP1.12	SKLAD ÚKLIDU	0,81	DLAŽBA KERAMICKÁ
AP1.13	NEOBSAZENO		
AP1.14	SKLAD / VZT	9,20	PVC
AP1.15	HERNA/LEHÁRNA	54,84	KOBEREC
AP1.16	DENNÍ MÍSTNOST	43,5	PVC
AP1.17	SPOJOVACÍ CHODBA	2,23	PVC
AP1.18	POHOTOVOSTNÍ WC	4,67	DLAŽBA KERAMICKÁ
AP1.19	SKLAD HRAČEK	2,37	DLAŽBA KERAMICKÁ
AP1.20	KOMORA	5,15	BETONOVÁ
AP1.21	SCHODIŠTĚ	9,22	PVC

POZNÁMKA

2400 x 300 — MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h, ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU

2400 x 300 — MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h, ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU

SM — STĚNOVÁ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ, OTVÁZNÁ V OSE DVEŘÍ 2200 MM NAD PODLAHOU, NEM-LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, MŘÍŽKA JE OTVÁZNA DO OZELOVÉHO RÁMEČKU, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY MŘÍŽKY

DM — OBOUSTRANNÁ DVEŘNÍ MŘÍŽKA, SOUČÁST DODÁVKY DVEŘNÍHO KŘÍDLA – ZAJIŠŤ STAVBU, NEM-LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, JE MINIMÁLNÍ VOLNÁ PROTIÚHLÁ PLOCHA MŘÍŽKY Smin=0,02 m2

2DM — 2x OBOUSTRANNÁ DVEŘNÍ MŘÍŽKA, SOUČÁST DODÁVKY DVEŘNÍHO KŘÍDLA – ZAJIŠŤ STAVBU, MŘÍŽKA PRO PŘÍVOD VZDUCHU JE UMÍSTĚNA VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘNÍ, MŘÍŽKA PRO ODVOD VZDUCHU JE UMÍSTĚNA V HORNÍ ČÁSTI DVEŘÍ

BP — DVEŘE BEZ PRAHU, PŘÍP. PODRŽNÍ LIŠTA, ABY POD NIMI BYLA MEZERA 20–25 MM

DP 2500 — VZDÁLENOST SPODNÍ HRANY VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY

OD 2600 — VZDÁLENOST OTV VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY

POTRUBÍ OPATŘENÉ TEPELNOU A HLUKOVOU IZOLACÍ

POTRUBÍ OPATŘENÉ POŽÁRNÍ A TEPELNOU IZOLACÍ, POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MINUT, PROVEDENÍ POŽÁRNÍ IZOLACE BUDE DOLOŽENO ATESTEM

BUŇKOVITÉ TLUMIČ HLUKU, ČTYŘHRANNÉ PROVEDENÍ

Qp — MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/hod
Qo — MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/hod
x — NAVRŽENÁ VZDUCHOVÁ VÝMĚNA VE VĚTRANÉM PROSTORU x/hod

MAXIMÁLNÍ ROZTEČ ZAVĚSŮ 2 M

HHR — U PŘECHODU ROVNÁ HORNÍ HRANA
SHR — U PŘECHODU ROVNÁ SPODNÍ HRANA
OSOVĚ — U PŘECHODU PŘECHOD JE ZPŘECHODOVÁN OSOVĚ

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí č.p. 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT 10 A4
			DATUM 08/2018
MÍSTO STAVBY: MŠ U Stadionu č.p. 755, Chrudim			ÚČEL DPS
MŠ U Stadionu, Snížení energetické náročnosti budovy SO 02 – Objekt MŠ			MĚŘÍTKO 1:50
			Č.ZAKÁZKY 267/07/2018
D.1.4 – Technika prostředí staveb, D.1.4.2 – Vzduchotechnika			ZMĚNA
PŮDORYS PŘÍZEMÍ – NOVÝ STAV			ČÍSLO KOPIE / ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.2-02