

Tabulka místností			
Číslo	Jméno	Plocha	Podlaha
AL2.01	KRYTÁ CHODBA	27,05	DLAŽBA KERAMICKÁ
AL2.02	ZÁDVEŘÍ	3,9	DLAŽBA KERAMICKÁ
AL2.03	ŠATNA	13,67	PVC
AL2.04	ŠATNA ZAM.	4,89	DLAŽBA KERAMICKÁ
AL2.05	WC ZAM.	1,18	DLAŽBA KERAMICKÁ
AL2.06	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,02	DLAŽBA KERAMICKÁ
AL2.07	SPRCHA	1,3	DLAŽBA KERAMICKÁ
AL2.08	UMÝVÁRNA	10,12	DLAŽBA KERAMICKÁ
AL2.09	WC	4,9	DLAŽBA KERAMICKÁ
AL2.10	PŘÍPRAVNA POKRMŮ	7,32	DLAŽBA KERAMICKÁ
AL2.11	PŘEDSÍŇ	2,38	DLAŽBA KERAMICKÁ
AL2.12	ÚKLID SKLAD	0,81	DLAŽBA KERAMICKÁ
AL2.13	NEOBSAZENO		
AL2.14	SKLAD / VZT	9,20	PVC
AL2.15	HERNA/LEHÁRNA	54,47	KOBEREC
AL2.16	DENNÍ MÍSTNOST	43,62	KOBEREC
AL2.17	SPOJOVACÍ CHODBA	2,23	PVC
AL2.18	SKLAD POMŮCEK	6,98	PVC

Tabulka místností			
Číslo	Jméno	Plocha	Podlaha
AP2.01	KRYTÁ CHODBA	27,05	DLAŽBA KERAMICKÁ
AP2.02	ZÁDVEŘÍ	3,9	DLAŽBA KERAMICKÁ
AP2.03	ŠATNA	13,67	PVC
AP2.04	ŠATNA ZAM.	4,89	PVC
AP2.05	WC	1,18	DLAŽBA KERAMICKÁ
AP2.06	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,02	DLAŽBA KERAMICKÁ
AP2.07	SPRCHA	1,3	DLAŽBA KERAMICKÁ
AP2.08	UMÝVÁRNA	10,17	DLAŽBA KERAMICKÁ
AP2.09	WC	4,44	DLAŽBA KERAMICKÁ
AP2.10	PŘÍPRAVNA POKRMŮ	6,85	DLAŽBA KERAMICKÁ
AP2.11	PŘEDSÍŇ	2,59	DLAŽBA KERAMICKÁ
AP2.12	SKLAD ÚKLIDU	0,81	DLAŽBA KERAMICKÁ
AP2.13	NEOBSAZENO		
AP2.14	SKLAD / VZT	9,20	PVC
AP2.15	HERNA/LEHÁRNA	54,47	KOBEREC
AP2.16	DENNÍ MÍSTNOST	43,62	PVC
AP2.17	SPOJOVACÍ CHODBA	2,23	PVC
AP2.18	SKLAD POMŮCEK	6,98	PVC

POZNÁMKA

2400 / 4 x 200 — MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h; ROZMĚR DISTR. PRVKU; PŘÍP. VENTILÁTORU

2400 / 4 x 200 — MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h; ROZMĚR DISTR. PRVKU; PŘÍP. VENTILÁTORU

SM — STĚNOVÁ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ, OSAZENA V OSE ZDIVA 2200 MM NAD PODLAHOU, NENÍ-LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK. MŘÍŽKA JE OSAZENA DO OCELOVÉHO KNÁŘKU, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY MŘÍŽKY

DM — OBOUSTRANNÁ DVEŘNÍ MŘÍŽKA, SOUČÁST DODÁVKY DVEŘNÍHO KŘÍDLA – ZAJIŠŤ STAVBA, NENÍ-LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, JE MINIMÁLNÍ VOLNÁ PROTOČNÁ PLOCHA MŘÍŽKY 5min=0,02 m2

2M — 2x OBOUSTRANNÁ DVEŘNÍ MŘÍŽKA, SOUČÁST DODÁVKY DVEŘNÍHO KŘÍDLA – ZAJIŠŤ STAVBA, MŘÍŽKA PRO PŘÍVOD VZDUCHU JE UMÍSTĚNA VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘNÍ, MŘÍŽKA PRO ODVOD VZDUCHU JE UMÍSTĚNA V HORNÍ ČÁSTI DVEŘÍ

RP — DVEŘE BEZ PRAHU, PŘÍP. PODŘÍZNUTÉ TAK, ABY POD NIMI BYLA MEZERA 20÷25 MM

DP 2500 — VZDÁLENOST SPODNÍ HRANY VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY

OD 2500 — VZDÁLENOST OSY VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY

POTRUBÍ OPATŘENÉ TEPELNOU A HLUKOVOU IZOLACÍ

POTRUBÍ OPATŘENÉ POŽÁRNÍ A TEPELNOU IZOLACÍ, POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MINUT, PROVEDENÍ POŽÁRNÍ IZOLACE BUDE DOLOŽENO ATESTEM

BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU, ČTYŘHRANNÉ PROVEDENÍ

Qp — MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/hod

Qo — MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/hod

x — NAVRŽENÁ VZDUCHOVÁ RYCHLOST VE VĚTRANÉM PROSTORU v/hod

MAXIMÁLNÍ ROZTEČ ZAVĚŠENÍ 3 M

HHR — U PŘÍSLUŠNÉ ROVINA HORNÍ HRANA

SHR — U PŘÍSLUŠNÉ ROVINA SPODNÍ HRANA

OSVČ — U PŘÍSLUŠNÉ PŘEDMĚT JE ZPŘEDNOSOVÁN OSOBĚ

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí č.p. 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT 10 A4
			DATUM 07/2018
MÍSTO STAVBY: MŠ U Stadionu č.p. 755, Chrudim			OČEL DPS
MŠ U Stadionu, Snížení energetické náročnosti budovy			MĚŘÍTKO 1:50
SO 02 – Objekt MŠ			Č.ZAKÁZKY 267/07/2018
D.1.4 – Technika prostředí staveb, D.1.4.2 – Vzduchotechnika			ZMĚNA
PŮDORYS 2.NP – NOVÝ STAV			ČÍSLO KOPIE / ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.2-03