



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
PARDUBICKÉHO KRAJE

ÚZEMNÍ ODBOR CHRUDIM

PCR17ETRpo98085859



Dopravní inspektorát

Č.j.: KRPE-27176-1/ČJ-2019-170306

Chrudim 29. dubna 2019

Počet listů: 2

Přílohy: 4/7



Doručovací adresa pro E-podatelnu:



Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

Dne 02.04.2019 byla na Policii ČR, Krajské ředitelství Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát v Chrudimi předložena žádost o stanovisko k projektové dokumentaci na stavbu:

„Skatepark Chrudim“ č. 1834/1 a 3484/5 k.ú. Chrudim.

Jedná se o výstavbu skateparku v místě u OD Tesco v obci Chrudim u OK I/17 Dr. Milady Horákové x MK Na Ostrově x MK a to v prostoru mezi stávající pěší zónou a komunikací spojující se o okružní křižovatkou. Objekt skateparku je betonová plocha pro skateboarding o velikosti 1072m². Navržený skatepark je kombinovaného tvaru. Betonový skatepark jsou různé veliké a tvarově členité plochy, Přístup na plochu skateparku bude stávající příjezdovou cestou. Dále pak přes nově vybudovaný vstup nebo chodník. Nepočítá se, že by osoby s omezenou schopností pohybu a orientace běžně využívali skatepark jako takový. Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2%). Podélné a příčné sklony pochozího chodníku v rámci areálu jsou v souladu s vyhláškou. Dešťová voda ze skateparku bude odváděna na přilehlé pozemky stavebníka. Po dokončení stavby a započetí jejího užívání nebudou parkovací místa řešena. S ohledem na charakter projektu a provozu areálu nevzniká potřeba řešení nových odstavných parkovacích stání.

Policie České republiky, Krajské ředitelství Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát v Chrudimi, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky; ve smyslu ust. § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ust. § 124 odst. 11 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a jako dotčený orgán ve věci pozemních komunikací ve smyslu ust. § 16 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vydává ke stavbě toto stanovisko:

Všehrdovo náměstí 46
537 20 Chrudim

www.policie.cz

Tel.: +420 974 572 250
Fax: +420 974 572 258
E-mail: cr.di@pcr.cz

K dané stavbě máme tyto připomínky:

- dojde-li stavbou případě k úpravám přilehlých pozemních komunikací upozorňujeme, že komunikace musí i po úpravě odpovídat ČSN 73 6110,
- chodník musí odpovídat ČSN 73 6110 a vyhl.č. 398/2009 Sb. (šířka chodníku min. 1,5 m, podélné a příčné sklony, vodící linie výšky 6 cm apod.), místa ukončení chodníku musí odpovídat vyhl.č. 398/2009 Sb. – tzn. snížená obruba na 2 cm doplněna o varovný pás kontrastní barvy od okolního povrchu,
- dle předložené PD se v rozhledovém trojúhelníku zakresleného u výjezdu z pěší zóny, kde je povolen vjezd dopravní obsluhy a cyklistům nenachází navržená zeleň kolem skateparku – zeleň je umístěna mimo tyto rozhledy. Z tohoto důvodu lze se stavbou souhlasit (rozhledové poměry této křižovatky je nutno nejen zajistit, ale stále také udržovat).
- jelikož v předložené PD není uvedeno, zda bude Skatepark oplocen upozorňujeme, že při umístění oplocení je nutné zajistit potřebné rozhledové poměry pro křižovatku dle ČSN 73 6102 a zajistit bezpečnostní odstup pevné překážky od pruhu pro chodce dle ČSN 73 6110,
- dále jsme toho názoru, že ne všichni uživatelé tohoto „Skateparku“ do něj budou chodit pěšky, a proto doporučujeme zajistit parkovací stání pro uživatele „Skateparku“ a dále případně také např. místo pro odstavování jízdních kol,
- prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. V případě, pokud si to vyžádá situace, budou práce prováděny pod ochrannou přenosného dopravního značení,
- jelikož je v žádosti uvedeno, že v zastoupení stavebníka žádáte o vyjádření k uvedené akci a tzn. k povolení užití přenosných svislých a vodorovných dopravních značek mezi místními komunikacemi plnící funkci silnice, upozorňujeme, že dle PD žádáte o stanovisko k projektové dokumentaci. Co se týče přenosného - tedy přechodného dopravního značení upozorňujeme, že toto bude potřeba až při samotné realizaci stavby (v době, kdy budete již vědět přesný termín realizace stavby) a před zahájením prací bude nutné na zdejší součást Policie ČR předložit návrh dopravně inženýrských opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a požádat o vydání „Stanovisko k umístění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a případně také samostatně požádat o vydání „Souhlasu se zvláštním užíváním komunikace“ dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, nebo případně také o vydání „Vyjádření k uzavírce PK a vedení objízdné trasy“ dle § 24 odst. 2 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
- toto stanovisko je vyhotoveno k předložené PD, která byla zaslána prostřednictvím E-podatelný ve formátu pdf. a je nedílnou součástí žádosti,
- jiné připomínky z hlediska námi chráněných zájmů nemáme.

Platnost tohoto vyjádření je rok od data vydání.

Vyřizuje:



komisař

tel.



vedoucí dopravního inspektorátu



zástupce vedoucího dopravního inspektorátu

Ověřovací doložka

Převod dokumentu z analogové do digitální podoby podle § 69a z. č. 499/2004 Sb.

Subjekt, který převod dokumentu provedl:

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát
Hradební 47
Chrudim

Datum vyhotovení:

29.4.2019 12:40:01

Jméno a příjmení osoby, která převod dokumentu provedla:

por. Ing. Bc. Natálie Juránová

Zajišťovací prvek:

bez

Počet listů převáděného dokumentu:

2

