




vzorové řezy kabelovou kynetou



podchod  
pod komunikací

v chodníku

- Legenda:**  
projektované kabelové vedení VO CYKY–J 4x10, uložení v celé délce v chrániče D50
- plynovod stávající  
vodovod stávající  
telekomunikační síť stávající  
kabelové vedení nn stávající
- svítidlo pro osvětlení komunikace stávající

**A1-A5** svítidlo pro osvětlení komunikace, tělo tlakový hliník, 16LED/700mA/39W/NW/ rovné sklo/horizontální uchycení Ø42–60/class I./RAL7038B, funkce CLO a Dimming, vč. vertikálního držáku, v. bodu 6m, bez výložníku, náklon 5°


spojitý zemnicí vodič FeZn D10

- POZNÁMKY:**  
– PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ POŽÁDAT O VYTÝČENÍ SPRÁVCE PODZEMNÍCH SÍTÍ!  
– PŘI PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ A UKLÁDÁNÍ VEDENÍ JE NUTNÉ DBÁT POKYNU UVEDENÝCH VE VYJADŘOVACÍCH PROTOKOLECH SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ  
– KABELOVÉ VEDENÍ BUDE ULOŽENO DLE ČSN 33 2000–5–52 A ČSN 73 6005  
– DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2 BUDE PROVEDENO UZEMNĚNÍ VODIČE PEN NA HODNOTU 5Ω

PROSTOR PRO VÍ



vyobrazení  
navrženého svítidla



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN AC 50Hz, 400V/TN-C  
OCHRANA PROTI DOTYKU DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 AUT. ODPOJENÍM

Profese: Zařízení silnoproudé elektrotechniky	Zpracovatel dílu:	Autorizace / revize:	
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Hlavní projektant:	
Investor: MĚSTO CHRUDIM			
Akce: Rekonstrukce ulice K Presům, Chrudim		Zakázkové číslo: 054/2016	Paré:
		Datum: 02/2017	
		Formát: 2 A4	
Objekt: SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		Stupeň: DSP + PDPS	Číslo výkresu:
Obsah: Situace		Měřítko: 1:500	