



Městský úřad Chrudim

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor životního prostředí / oddělení vodního hospodářství

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

Váš dopis ze dne: 20.05.2005

Vaše značka:

Č. j.: OŽP/VH/1614/2005/Sm

Ukl./skart. znak: 233/V5

Uloženo pod č.j.: 1614/2005

ČVE: G/503/2513

Vyřizuje: Zuzana Smudková

Tel./fax: 469 657 332/469 657 240

E-mail: zuzana.smudkova@chrudim-city.cz

Počet listů: 3

Počet listů příloh: 0

Toto rozhodnutí nabylo
právní moci dne 29.7.2005
v Chrudimi 2.8.2005



V Chrudimi dne: 08.07.2005

Město Chrudim
Resselovo nám. 77
537 01 Chrudim

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství jako příslušný vodoprávní úřad a speciální stavební úřad podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů § 120 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, úplné znění vyhlášeno pod č. 109/2001 Sb., (dále jen stavební zákon), na základě výsledku provedeného kolaudačního řízení **u d ě l u j e**

p o v o l e n í

Město CHRUDIM, Resselovo nám. 77, Chrudim
IČO: 270 211

podle ustanovení § 15 odst. 4) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a dále v souladu s ustanovením § 82 odst. 1) a § 120 stavebního zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

**k trvalému užívání stavby : Pitný vodovod – Objekt So 303 + Dešťová kanalizace –
Objekt So 301 pro Průmyslovou zónu v Chrudimi.**

Adresa: Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

tel.: 469 645 111
fax: 469 622 013
e-mail: urad@chrudim-city.cz

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim
IČO: 00270 211 104 109 190/0300

Popis vodního díla :**Objekt: SO 301 - Dešťová kanalizace**

Dešťové vody z prostoru propojovací komunikace budou odváděny stokou DN 400 mm do kanalizace, která odvádí dešťové vody přes kanalizační sběrač do Markovického potoka. Hlavní dešťová stoka je navržena do osy pravého pruhu propojovací komunikace a bude zaústěna do šachty Š1, která bude vybudována při stavbě dešťové kanalizace pod páteří komunikací.

Hlavní stoka je z korugovaných trub PVC - U DN 400 mm, v délce 214,0 m ve spádu 7 ‰.

Na stokové síti je celkem 6 revizních šachet obdélníkových z prostého betonu (DN 400 mm). Pro odvedení dešťových vod z komunikace jsou navrženy uliční vpusti, které jsou součástí objektu komunikace.

Objekt : SO 303 - Pitný vodovod

"Řád I" z tlakového potrubí PVC 160 x 6,2 mm o celkové délce 251,0 m napojen na vodovodní přívaděč Chrudim Pardubice z ocelového potrubí DN 600 mm v armaturní šachtě.

Vzhledem k podélným sklonům je ve staničení 0,096⁵⁰ na potrubí osazen podzemní hydrant, který slouží jako kalník. Potrubí bude odkalováno do dešťové kanalizace.

Nepodstatné odchylky skutečného provedení stavby od schválené projektové dokumentace ve stavebním řízení byly ověřeny při kolaudačním řízení.

Pro trvalé užívání stavby se stanoví tyto podmínky :


1. Navrhovatel je povinen vyznačit do ověřené projektové dokumentace stavby drobné odchylky, jejichž provedení vzal odbor životního prostředí Městského úřadu na vědomí podle § 34 odst. 2), písm. a) vyhlášky č. 132/1998 Sb.
2. Vodní dílo bude udržováno v řádném technickém a provozuschopném stavu.
3. Voda dodávaná vodovodem musí ve všech ukazatelích vyhovovat Vyhl. MZdr ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Odůvodnění :

Investor stavby Město Chrudim, Resselovo nám. 77, Chrudim, IČO: 270 211 podal dne 20.05.2005 u zdejšího vodoprávního úřadu návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí pro trvalé užívání výše uvedené stavby která byla povolena zdejším vodoprávním úřadem ze dne 29.08.2002 pod č.j. ŽP/VH/576/02/231.2/Sm-815. Na den 08.07.2005 bylo svoláno řádné kolaudační řízení na místo stavby pozvánkou ze dne 15.06.2005, č.j. OŽP/VH/1987/2005/Sm. Při tomto ústním jednání spojeném s místním šetřením bylo zjištěno, že byly splněny veškeré náležitosti a zjištěné drobné nedostatky nebrání v uvedení stavby do trvalého provozu. Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání :

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, do 15-ti dnů ode dne doručení, podáním učiněným u Odboru životního prostředí Městského úřadu Chrudim.



Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru ŽP



Obdrží do vlastních rukou:

Město Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, Chrudim

Na vědomí:

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, Chrudim

Krajská hygienická stanice PK, ÚP Chrudim, Čáslavská 1146, Chrudim