

Toto rozhodnutí nabylo
právní moci dne 15.3.2005
v Chrudimi 15.3.2005

Městský úřad Chrudim

Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství



Pardubická 67
537 18 Chrudim



telefon 469 657 332
fax 469 657 703




ŽP/VH/3915/04/231.2/Sm-814

ČVE: I/503/2312

A/20

V Chrudimi dne 23.02.2005




KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství jako příslušný vodoprávní úřad a speciální stavební úřad podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů § 120 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, úplně znění vyhlášeno pod č. 109/2001 Sb., (dále jen stavební zákon), na základě výsledku provedeného kolaudačního řízení uděluje

p o v o l e n í

Město CHRUDIM, Resselovo nám. 77, Chrudim
IČO: 270 211



podle ustanovení § 15 odst. 4) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a dále v souladu s ustanovením § 82 odst. 1) a § 120 stavebního zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

**k trvalému užívání stavby : Dešťová kanalizace – objekt S0 301 pro
Průmyslovou zónu č. 80 v Chrudimi.**

Popis vodního díla :

Objekt: SO 301 - Dešťová kanalizace

Dešťové vody z prostoru propojovací komunikace budou odváděny stokou DN 400 mm do kanalizace, která odvádí dešťové vody přes kanalizační sběrač do Markovického potoka. Hlavní dešťová stoka je vybudována do osy pravého pruhu propojovací komunikace a je zaústěna do šachty Š1, která je vybudována při stavbě dešťové kanalizace pod páteřní komunikací.

Hlavní stoka je vybudována z korugovaných trub PVC - U DN 400 mm, v délce 214,0 m ve spádu 7 ‰.

Na stokové síti je celkem 6 revizních šachet obdélníkových z prostého betonu (DN 400 mm). Pro odvedení dešťových vod z komunikace budou vybudovány uliční vpusti, které jsou součástí objektu komunikace.

Nepodstatné odchylky skutečného provedení stavby od schválené projektové dokumentace ve stavebním řízení byly ověřeny při kolaudačním řízení.

Pro trvalé užívání stavby se stanoví tyto podmínky :

1. Navrhovatel je povinen vyznačit do ověřené projektové dokumentace stavby drobné odchylky, jejichž provedení vzal odbor životního prostředí Městského úřadu na vědomí podle § 34 odst. 2), písm. a) vyhlášky č. 132/1998 Sb.
2. Vodní dílo bude udržováno v řádném technickém a provozuschopném stavu .

Odůvodnění :

Investor stavby **Město Chrudim, Resselovo nám. 77, Chrudim, IČO: 270 211** podal dne **09.12.2004** u zdejšího vodoprávního úřadu návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí pro trvalé užívání výše uvedené stavby , která byla povolena zdejším vodoprávním úřadem ze dne **29.08.2002** pod č.j. **ŽP/VH/576/02/231.2/Sm-815**.

Na den **13.01.2005** bylo svoláno řádné kolaudační řízení na místo stavby pozvánkou ze dne **14.12.2004**, č.j. **ŽP/VH/3915/04/231.2/Sm**. Při tomto ústním jednání spojeném s místním šetřením bylo zjištěno, že byly splněny veškeré náležitosti a zjištěné drobné nedostatky nebrání v uvedení stavby do trvalého provozu.

Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání :

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, do 15-ti dnů ode dne doručení, podáním učiněným u Odboru životního prostředí Městského úřadu Chrudim.

Ing. Ivo Rychnovský

vedoucí Odboru životního prostředí



Toto rozhodnutí obdrží :

účastníci řízení do vlastních rukou

- Město Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, Chrudim
- Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, Chrudim
- Zemědělská vodohospodářská správa, Poděbradova 909, Chrudim