



Toto rozhodnutí nabylo
právní moci dne 02.03.2004
v Chrudimi
ŽP/VH/2785/03/Sm-695
-5- Kavalon

Městský úřad Chrudim

Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství



Pardubická 67
537 18 Chrudim




telefon 469 657 333
fax 469 657 703

ŽP/VH/2785/03/Sm - 695

ČVE: I/503/2312

G/503/2513

V Chrudimi dne 12.02.2004



Město Chrudim, Resslovo nám. 77, Chrudim

KOLAUDAČNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství jako příslušný vodoprávní úřad a speciální stavební úřad (§ 106 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, § 120 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen stavební zákon), na základě výsledku provedeného kolaudačního řízení **u d ě l u j e**

p o v o l e n í

Městu Chrudim, Resslovo nám. 77, Chrudim

podle ustanovení § 15 odst. 4) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a dále v souladu s ustanovením § 82 odst. 1) a § 120 stavebního zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 34 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

k trvalému užívání stavby :Splašková kanalizace pro průmyslovou zónu č. 80 Chrudim, z areálu Transporty až k páteřní komunikaci v průmyslové zóně č.80“

Stavba je umístěna na pozemcích parc. č. 960/52, 960/2, 951/18 a 895/1 v k. ú. Chrudim

Popis vodního díla

Kanalizace:

Objekt SO 03 splašková kanalizace je provedena z žebrového potrubí PVC 315 o celkové délce 264,50 m. Na kanalizaci jsou po 50 m provedeny kontrolní šachty.

Nepodstatné odchylky skutočného provedení stavby od schválené projektové dokumentace ve stavebním řízení byly ověřeny při kolaudačním řízení.

Pro trvalé užívání stavby se stanoví tyto podmínky :

1. Vodní dílo bude udržováno v řádném technickém a provozuschopném stavu .

Odůvodnění :

Investor stavby **Město Chrudim, Resslovo nám. 77, Chrudim** podalo dne **3.10. 2003** u zdejšího vodoprávního úřadu návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí pro trvalé užívání výše uvedené stavby , která byla povolena zdejším vodoprávním úřadem ze dne **29.08.2002** pod č. j. **ŽP/VH/576/02/Sm – 815, které nabylo právní moci dne 16.10.2002**

Na den **26.11.2003** bylo svoláno řádné kolaudační řízení na místo stavby pozvánkou ze dne **14.11.2003** č.j **ŽP/VH/2785/03/Sm** .Při místním šetření bylo zjištěno, že investor stavby nepředložil doklady potřebné pro vydání kolaudačního rozhodnutí o uvedení stavby do trvalého užívání a to : 1) geometrický plán skutečného provedení stavby; 2) protokol o zkoušce vodotěsnosti kanalizace; 3) prohlášení o shodě na použitý materiál (potrubí, prefa dílce, betony); 4) protokol o předání napojení na kanalizaci ve správě ONIVON, a.s. Investor stavby v dané lhůtě doplnil řízení o potřebné doklady, a proto nic nebrání v uvedení stavby do trvalého provozu.

Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání :

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, do 15 dnů ode dne doručení, podáním učiněným u Městského úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí.



Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí



Toto rozhodnutí obdrží :

účastníci řízení do vlastních rukou

♥ Město Chrudim, Resslovo nám. 77, 537 01 Chrudim

Na vědomí

Onivon, a.s. Orlická 164, provoz Chrudim