



RH - rozbočovací rozvaděč

Typ rozvaděče : oceloplechový pod omítkou
 Krytí : IP 40 / IP 20
 Požární klasifikace : EI 30DP1-S
 Napětová soustava: 3+PEN 50Hz, 400 V TN-C
 Jmenovitý proud : 80A
 Směr vývodů : spodem, vrchem

Poznámka:

- 1) Jednotlivé prvky rozvaděče označit trvanlivým způsobem referencemi dle dokumentace příslušnost obvodů k jednotlivým spotřebičům.
- 2) Přístroj QM označit nápisem " Hlavní vypínač rozvaděče"
- 3) V pravém horním rohu označit rozvodnici nápisem RH.

TENTO VÝKRES PODLEHÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT.
 KOPIROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZANO.

| | | |
|------------------|--|---|
| INVESTOR : | Město Chrudim, IČO: 00270211 | Ing. Jan Půlpán PROJEKCE a REVIZE ELEKTRO 537 01 Chrudim II, Václavská 1033 e-mail: pulpan.jan@seznam.cz tel.: 603 961 556 |
| MÍSTO STAVBY: | ZŠ Sladkovského 28, Chrudim | |
| Č. ZAKÁZKY : | 1288/9/2017 | |
| DATUM: 10 / 2017 | STUPEŇ: DPS | |
| Název akce : | ZŠ SLADKOVSKÉHO 28, CHRUDIM ZAJISTĚNÍ BEZBARIEROVOSTI SKOLY A REKONSTRUKCE UČEBEN SO 02 - REKONSTRUKCE UČEBEN | |
| Část : | D.1.4.3 - ELEKTROINSTALACE | |
| Výkres : | RH – rozbočovací rozvaděč | |
| | | M 1:1 |
| | | ČÁST VÝKRESU: |
| | | ČÍSLO VÝKRESU: D 1.4.3.3 |

ZŠ Sladkovského 28, Chrudim