

# Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

---

Ing. Josef Dvořák  
Městský park 274  
537 01 Chrudim

Váš dopis zn./ze dne

Naše číslo jednací  
KHSPA 20450/2017/HDM-CR

Vyřizuje  
Mgr. Plíšková

Chrudim  
08.12. 2017

## Závazné stanovisko

Na základě žádosti Ing. Josefa Dvořáka, Městský park 274, 537 01 Chrudim, IČO: 73654051, doručené dne 15.11.2017, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), předloženou projektovou dokumentaci pro stavební povolení - **Zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukce učeben, ZŠ Sladkovského 28, Chrudim**, na pozemku parc. č. 684/1 v k. ú. Chrudim.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební povolení - Zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukce učeben, ZŠ Sladkovského 28, Chrudim **s o u h l a s í**.

### Odůvodnění:


Dne 15.11.2017 byla na KHS doručena žádost Ing. Josefa Dvořáka, Městský park 274, 537 01 Chrudim, IČO: 73654051, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby pro stavební povolení - Zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukce učeben, ZŠ Sladkovského 28, Chrudim.

Předmětem projektové dokumentace je zajištění bezbariérového vstupu do objektu ZŠ Sladkovského 28, Chrudim přístavbou výtahové šachty, která umožní bezbariérový přístup do všech pater objektu školy. Vstup do výtahu bude ze dvora školy a vstupy do objektu školy v chodbovém traktu vedle schodiště do každého nadzemního podlaží. V 1.NP bude vybudováno WC pro imobilní osoby, kde budou provedeny úpravy elektroinstalace, vodovodu a kanalizace. Projektová dokumentace dále řeší rekonstrukci učeben - učebna dílen v 1.NP, učebna hudební výchovy v 2.NP, učebna informatiky ve 3.NP, učebna přírodních věd ve 3.NP včetně drobných stavebních úprav. Ve 2.NP bude učebna hudební výchovy upravena na „posluchárnu“ s kapacitou 42 žáků + 2 místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Větrání a osvětlení učeben přirozené - okny. Ovládání ventilačních otvorů musí být dosažitelné z podlahy. Intenzita umělého osvětlení musí být v souladu s ČSN EN 12464-1 Osvětlení pracovních prostorů, a to 500 lx. Parametry mikroklimatických podmínek musí být v souladu s § 18 vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 3, tabulka 1 a 2. Navržené podlahy musí odpovídat charakteru činnosti upravené zvláštním právním předpisem o technických požadavcích na stavby. Ve výukových místnostech musí být podlahové krytiny matné, světlé a snadno čistitelné. Vytápění ÚT - zůstává stávající (otopná tělesa).

Objekt je napojen na inženýrské sítě města. Rozvody budou napojeny na stávající trasy v objektu. Na potrubí pitné T+S vody se provedou zkoušky, proplachy a dezinfekce v souladu s legislativními požadavky.

Provozem výtahu nesmí být překročena hladina hluku v objektu školy 45 dB a ve venkovním prostoru 50 dB.

Projektant stavby dokládá e-mailem ze dne 8.12.2017, že se v rekonstruovaném objektu nenachází materiály obsahující azbest.



Na vědomí:

adresát - osobně

KHS - ÚP CR/HDM - kopie

Příloha:

PD ze dne 09.2017.