



KUPAX00PKXL7

**Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení vodního hospodářství**

Č.j.: KrÚ 76149/2018

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum: 21. 11. 2018

**VS Chrudim, a.s.
Novoměstská 626
537 28 Chrudim**

Sdělení Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství k projektové dokumentaci pro stavební řízení na akci:

„Medlešice – splašková kanalizace“.

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) obdržel dne 12. 11. 2018 žádost společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s., se sídlem Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, IČO: 27484211, která zastupuje investora stavby Město Chrudim o vyjádření k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení na shora uvedenou akci. Přílohou žádosti byla krajskému úřadu předložena projektová dokumentace – průvodní zpráva a situace, zpracovaná žadatelem a zodpovědným projektantem - Ing. Martinem Soudkem, Ph.D., ČKAIT č. autorizace 0701010.

Předmětem projektové dokumentace je stavba nové kanalizační stoky včetně veřejných částí přípojek. Nová kanalizace bude zaústěna do stoky stávajícího kanalizačního systému města Chrudim a bude tak zajištěn obvod odpadních vod na ČOV Chrudim. **Celková délka gravitačních stok a výtlačů je 5 409,9 m. Počet kanalizačních šachet bude 141 ks a přípojek 247 ks o celkové délce 1 066,0 m.**

Krajský úřad k uvedené akci „Medlešice – splašková kanalizace“, která řeší odkanalizování obce Medlešice a následné odvedení odpadních vod na ČOV Chrudim sděluje, že uvedený záměr **není v souladu** se schváleným **Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje (PRVKUK)**. Podle PRVKUK je navrženo napojení kanalizace z obce Medlešice výtlačem do gravitační kanalizace v Blatě, přes Dražkovice do kanalizace a ČOV Pardubice. Aby mohl krajský úřad vydat kladné stanovisko pro realizaci dané akce, je potřeba nejprve předložit žádost na změnu PRVKUK.



vedoucí odboru

