



X=1070518.000
Y=646579.000

ČP 275

ČP 276

276

PARDUBICE

VYSOKÉ MÝTO

ul. RUBEŠOVA
č. 34025

VYSOKÉ MÝTO

CENTRUM

STROMOVKA

PARDUBICE

VYSOKÉ MÝTO

VYSOKÉ MÝTO

ul. TOPOLSKÁ
č. 34025

ČP 179

179

OPOČENÍ

MATERIÁLY – STÁVAJÍCÍ

KONSTRUKČNÍ BETONY:

ŽB. MONOLITICKÉ ŮLOŽNÉ PRAHY
ŽB. PŘEDPÍJATÉ PREFABRIKOVANÉ NOSNÍKY KA-73
ŽB. MONOLITICKÁ PETLICE
ŽB. MONOLITICKÁ VYROVNÁVACÍ VRSTVA

ČSN 73 2001:1970

B250

B500

B330

B175

ČSN EN 206-1

C20/25

C35/45 (DIAGNOSTIKA C35/45)

C25/30

C12/15

VÝZTUŽ:

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ
PŘEDPÍJACÍ VÝZTUŽ
V OCELOVÉM BEZESVĚM KANÁLKU ø32mm

10 425 (v)

ø PZ 4,5mm

MATERIÁLY

KONSTRUKČNÍ BETONY:

dle TKP 18. a dle ČSN EN 206

ŽB. MONOLITICKÉ OPĚRY, PŘIBETONÁVKY C30/37 - XF4 - Cl 0,40 - Dmax 22 - S4

NEKONSTRUKČNÍ BETONY:

dle TKP 18. a dle ČSN EN 206

PODKLADNÍ BETON (MNO DOPADY CHRL) C 8/10 - XO

POZNÁMKY – PŘESNOSTI:

PŘESNOST VYTČENÍ A PŘÍPUSNÉ ODCHYLKY JSOU DÁNY:

ČSN 73 0420 - Přesnost vytyčování staveb
ČSN 01 3419 - Výkresy ve stavebnictví. Výtčovací výkresy staveb
ČSN 73 0212 - Geometrická přesnost ve výstavbě, kontrola přesnosti
TKP KAPITOLA 1., PŘÍLOHA 2.9
TKP KAPITOLA 16, 18. A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ.

TŘÍDY PŘESNOSTI (dle TKP 1.):

KONSTRUKČNÍ ČÁST MOSTU	TŘÍDA PŘESNOSTI
ZEMNÍ PRÁCE	NENÍ POŽADOVÁNA
ZAKLADY, KŘIDLO PÍLOT A PODZEMNÍ STĚNY	TŘÍDA 12
ČÁSTI ZAKLADŮ, NA KTERÉ NÁVLAZU PODPĚRY	TŘÍDA 11
OPĚRY MIMO ŮLOŽNÍCH PRAHŮ, PÍLOTY	TŘÍDA 11
PÍLŘE, NOSNÉ ŽB KONSTRUKCE, ŮL. PRAHY, SKIDLOLA	TŘÍDA 10
SVRŠEK MOSTU, PŘEDPÍJATÉ KONSTRUKCE, BLOKY POD ŮLOŽKA	TŘÍDA 9

TOLERANCE ROVNOSTI (dle TKP 1.):

VZTAŽNÁ DÉLKA [m]	2	4	8	10
TOLERANCE [mm] (OBECNÁ HODNOTA)	10	15	20	25
TOLERANCE [mm] (ŘÍMSY, ZABRADLÍ A OBRUBNÍKY)	6	10	12	15

MEZNÍ ODCHYLKY SVISLOSTI SVISLÝCH PLOCH (dle TKP 1.):

VÝŠKA	H
MEZNÍ ODCHYLKA [mm] VIDELEKÝCH PLOCH A HRAN OBECNĚ	H/300
MEZNÍ ODCHYLKA [mm] NEVIDELEKÝCH PLOCH A HRAN	H/200

D.
DUSP+PDPS

SOUPRAVNÍCOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BvV

KRESLIL: KOLEKTIV
ZPRACOVAL: 
TECHNICKÁ KONTROLA:
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
HLAVNÍ PROJEKTANT:

MDS
PROJEKT
FÖRSTERHOVA Č.P. 175, 568 01 VYSOKÉ MÝTO
EMAIL: MDS@MDSPROJEKT.CZ

KRAJ: CHRUDIM	OKRES: CHRUDIM	OBEC: CHRUDIM	STUPEŇ:	DUSP+PDPS
INVESTOR: MĚSTO CHRUDIM, RESELOVO NÁMĚSTÍ 77, 537 16 CHRUDIM I	ZAK.ČÍSLO:	2144-19-4	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2144
AKCE:	DATUM:	10/2020	FORMÁT:	8xA4
OBJEKT: D.2. - SO 201 OPRAVA LÁVKY L20 V UL. MORAVSKÁ, CHRUDIM	MĚŘÍTKO:	1:100	ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
OBSAH:	TVAR - SPODNÍ STAVBA - ČÁST I.			D.2.5.1.