



**NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:**  
3PEN, 50Hz, 400/230V/TN-C (veř. osv.)  
1/N/PE, 50HZ, 230V/TN-S  
3/N/PE, 50Hz, 400/230/TN-C-S

**OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM):**  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3 PROVEDENA V SOUSTAVĚ TN DLE  
ČL.411.3.2-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY  
ČL.411.3.1-OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A POSPOJOVÁNÍM

**LEGENDA :**

- xx.a NOVÝ STOŽÁR/SVÍTIDLO 20LED, DM10, 29,5W, 4000K, CRI=70, 4600lm, vč. stmívání, IP66, 230V  
ZÁVĚSNÁ VÝŠKA SVÍTIDLA 6m, ÚHEL SKLONU SV. 5°
- xx.b NOVÝ STOŽÁR/SVÍTIDLO 20LED, DM10 BL1, 31,5W, 4000K, CRI=70, 5000lm, vč. stmívání, IP66, 230V  
ZÁVĚSNÁ VÝŠKA SVÍTIDLA 6m, ÚHEL SKLONU SV. 5°
- STÁVAJÍCÍ SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- NAPÁJECÍ KABEL VO - NOVÝ, TYP CYKY-J 4x10 + DRÁT FeZn10mm
- — VO — — — — — NAPÁJECÍ KABEL VO - STÁVAJÍCÍ
- \* STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE NA DIN, NAPŘ. SR482-VL Z/Cu, IP00 + 2xPOJ.6A - PRŮCHOZÍ
- \*\* STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE NA DIN, NAPŘ. SR482-VL Z/Cu, IP00 + 2xPOJ.6A - ODBOČNÁ
- ZEMNÍ VÝVOD DRÁTEM FeZn 10mm UKONČENÝ NA ZEMNÍ SVORCE  
STOŽÁRU VO

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT p.v.

± 0.000 = .... m n.m.	...	...	03/2021
Index	Změna	Datum	
Akce: Rekonstrukce ulice Česká, část ul.Družstevní - ul.Topolská, Chrudim		Investor Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim	
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení		Město Chrudim	Kraj Pardubický
Profese: Dopravní stavby		Technická zpráva -	Formát A3
Název výkresu: Schéma		Stupeň DUSP+PDPS	Měřítko -
		Číslo zakázky 59/20	Paré
		Číslo přílohy D.1.4.4	