



Okruh	Misnost	Zóna (OT)	Plocha okruhu [m2]	Výkon okruhu (OT) [W]	Rozteč [mm]	Nastavení průtoku [l/min]
1	1.10+11 - Vypůjční prostor	PZ 1	18,7	1006	200	1,7
2	1.10+11 - Vypůjční prostor	PZ 1	18,2	983	200	1,6
3	1.10+11 - Vypůjční prostor	PZ 1	19,3	1040	200	1,7
4	1.10+11 - Vypůjční prostor	PZ 2	18,9	1077	200	1,8
5	1.10+11 - Vypůjční prostor	PZ 2	17,3	986	200	1,7
6	1.10+11 - Vypůjční prostor	PZ 2	16,1	919	200	1,7
7	1.01 - Zádveř	PZ 1	10,6	776	150	1,7
8	1.02 - Zádveř	PZ 1	6,0	437	200	1,8
9	1.12 - Receptce	PZ 1	11,6	748	200	1,8
10	1.07 - WC	PZ 1	4,0	261	200	1,8
11	1.05 - Kancelář	PZ 1	11,3	781	150	1,7

Ing.K.Schwarz TT PLUS Konstantinova 1492 14900 Praha 4 Kancelář: Hviezdoslavova 1600/6 149 00 Praha 4 tel.272 661 246 Email: tt_plus@centrum.cz				
VPRAČOVÁL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽ. PROJEKTU	ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH	
		ING.Daniela Klíkarová		
STAVEBNÍK	MÚ RESSELOVO NÁM.77, 537 01 CHRUDIM 1			
STAVBA	Knihovna v Topolské ul. č.p. 2415/41 CHRUDIM	STUPEŇ	DATUM	MĚŘÍTKO
		DVZ	12.2021	1:75
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		Č.YVHOŽOVENÍ
		ČÁST DOKUMENTACE		
OBSAH				
PŮDORYS I.NP - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ		D.1.4.3	102	