

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Ing. arch. Marek Janatka
Šípková 849
533 41 Lázně Bohdaneč

Č.j.: KHSPA12035/2019/HOK-CR V Chrudimi dne 11.7.2019

Vyřizuje: MUDr. Říha

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci ke společnému povolení záměru „Knihovna v Topolské ulici, Chrudim“

Závazné stanovisko

Na základě žádosti pana Ing. arch. Marka Janatky, Šípková 849, Lázně Bohdaneč, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1) a 3) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), předloženou žádost a PD pro společné povolení na akci „Knihovna v Topolské ulici, Chrudim“.

Po zhodnocení souladu předloženého projektu stavby s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S předloženou projektovou dokumentací pro společné povolení na akci „Knihovna v Topolské ulici, Chrudim“ se souhlasí.

Odůvodnění: Dne 24.6.2019 byla na KHS předložena žádost a projektová dokumentace na akci „Knihovna v Topolské ulici, Chrudim“. Jedná se o novostavbu v proluce, kdy má být vybudována pobočka městské knihovny, jako náhrada za stávající nevyhovující provizorní umístění. Objekt obsahuje hlavní výpůjční prostor, komunitní prostor, recepci, kancelář, sklad sanitární zařízení pro zaměstnance a WC pro veřejnost. Zásobování pitnou vodou je z veřejného vodovodu, větrání hlavních prostor je přirozené okny. Vytápění je řešeno tepelným čerpadlem Daikin Altherma LT ERLQ16C400V. Venkovní jednotka bude umístěna do proluky směrem k restauraci. Nejbližší venkovní chráněný prostor je vzdálen cca 19 m. Ne venkovní jednotce bude osazen akustický kryt (např. Silentbox). Dle PD se předpokládá splnění hygienických limitů stanovených pro hluk u nejbližší obytné zástavby.

Investor stavby: Město Chrudim. Projektant Ing. arch. Marek Janatka, Lázně Bohdaneč, 04/2019. Předložená projektová dokumentace není v rozporu s platnou legislativou v oblasti ochrany veřejného zdraví.



MUDr. Jaroslav Říha
ředitel odboru hygieny obecné a komunální

Rozdělovník:

-adresát + PD

-KHS-ÚP Chrudim HOK, HP