

# Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.  
Novoměstská 626  
537 28 Chrudim

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.		
Čj.:		
Došlo dne:	29 -03- 2018	Přil.: P2
Vyřizuje:		-1-

Náše č.j.: KHSPA05023/2018/HOK-CR Vyřizuje: Kačmarská V Chrudimi dne 27. 3. 2018

Dokumentace stavby k územnímu řízení – „Chrudim – ul. Malecká, odvod vody z protipovodňových opatření na Stromovce“

## **z á v a z n é      s t a n o v í s k o**

Na základě žádosti společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, doručené dne 26. 3. 2018, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen KHS), jako dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písmene i) ve spojení s § 77 odst. 1) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), předložený návrh dokumentace.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko :

S předloženou dokumentací stavby „Chrudim – ul. Malecká, odvod vody z protipovodňových opatření na Stromovce“

## **s e      s o u h l a s í**

### **Odůvodnění:**

PD řeší výstavbu stoky v zastavěné části města Chrudim, v ulici Malacká na východním okraji města. Jedná se o stoku P odvádějící dešťové vody z navrhovaných protipovodňových opatření v sídlišti Stromovka v ulici Topolská. Provedena bude ze železobetonové roury s čedičovou výstelkou DN 600 v celkové délce 1034,5 m. Zaústěna bude do místní vodoteče – náhonu řeky Chrudimky vpravo vedle mostu. Na stoce P je navržen železobetonový vyústní objekt se zpětnou klapkou. V současné době se na dotčených pozemcích nachází jednotná kanalizace (stoka G), u které je plánována rekonstrukce z důvodu jejího zkapacitnění.

Rozdělovník  
Adresát + PD  
KHS -ÚP Chrudim, HOK



**Ing. Jana Kratochvílová**

zástupce vedoucího oddělení hygieny obecné a komunální