



Tabulka místností			
Číslo	Jméno	Plocha [m ²]	Podlaha
2.01	HALA	21,14	TERACO/ŽULA
2.02	ŠATNA ŽENY	8,54	PVC
2.03	WC PŘEDSÍŇ	2,24	DLAŽBA KERAMICKÁ
2.04	WC	1,66	DLAŽBA KERAMICKÁ
2.05	SPRCHA	2,05	DLAŽBA KERAMICKÁ
2.06	WC PŘEDSÍŇ	1,71	DLAŽBA KERAMICKÁ
2.07	WC	1,41	DLAŽBA KERAMICKÁ
2.08	ŠATNA	8,15	PVC
2.09	PŘEDSÍŇ OPERAČNÍ	5,40	PVC
2.10	OPERAČNÍ STŘEDISKO	30,21	PVC
2.11	KANCELÁŘ	30,77	PVC
2.12	KANCELÁŘ	12,38	PVC
2.13	ZÁZEMÍ ÚKLID	7,04	PVC
2.14	CHODBA	9,97	PVC
2.15	DENNÍ MÍSTNOST	12,68	PVC
2.16	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,21	DLAŽBA KERAMICKÁ
2.17	ZBRAŇOVÁ MÍSTNOST	1,86	PVC

LEGENDA :

TRV – TERMOSTATICKÝ VENTIL
RŠ – RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ

POZNÁMKA :

– NA VENTILY OTOPNÝCH TĚLES OSADIT TERMOSTATICKÉ HLAVICE
– POTRUBNÍ ROZVODY JSOU NAVRŽENY Z Cu TRUBEK

OZNAČENÍ DESKOVÝCH TĚLES :

XX–HHH LLL–50
↑↑↑↑↑ OZNAČENÍ TĚLES
↑ TĚLESO KLASIK
↑ DÉLKA TĚLESA (cm)
↑ VÝŠKA TĚLESA (cm)
↑↑↑↑↑ TYP TĚLESA

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	6 A4
			DATUM	11.2023
MÍSTO STAVBY: Hradební č.p.47, 537 01 Chrudim			ÚČEL	DPS
Stavební úpravy č.p.47, ul. Hradební			MĚŘITKO	1:50
			Č.ZAKÁZKY	1449/10/2023
			ZMĚNA č.	
D – Dokumentace objektu D.1.4.4 – Ústřední vytápění			ČÍSLO KOPIE	
			ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
PŮDORYS 2.NP			D.1.4	404