



Slaboproudé rozvody:

- Internet - 1" datový kabel CAT 6E
- Internet - 2" datový kabel CAT 6E
- Internet - 12" datový kabel CAT 6E
- trubička pro optický kabel
- Asistenční systém WC - SYKFY 1"2"0,5

Rozvody strukturované kabeláže internet budou provedeny dle popisu v technické zprávě projektu. Projekt řeší pouze napojení datových zásuvek do datového rozvaděče HDR2 na podlaží 3NP

- HDR 1 - datový rozvaděč 2NP
- HDR 2 - datový rozvaděč 3NP
- XD 1 - 1 " datová zásuvka RJ45
- XD 2 - 2 " datová zásuvka RJ45
- XD - 2 " datový kabel v instalační krabici
- XC1 - podlahová zásuvková skříň 1" zásuvka XD2
- XC2 - podlahová zásuvková skříň 2" zásuvka XD2

Asistenční systém WC

- WC pro imobilní osoby místnost 110 bude vybaven systémem pro tělesně postižené osoby s možností dovolání si pomoci.
- U osoby sedící na míse je osazeno tahové tlačítko ST se šnůrkou, která umožní jeho zapnutí ze země.
- U dveří ve výšce 90cm je osazeno resetovací tlačítko RT pro možnost zrušení signalizace
- Nad vstupními dveřmi na WC je osazeno signální světlo OS, které určuje WC, ze kterého bylo voláno o pomoc.
- V místnosti 102, bude osazena centrála systému PS se signalizací pomocí.
- Kabely systému budou vedeny v elektroinstalačních trubkách pod omítkou nebo nad stropními podhledy v elektroinstalačním žlabu.
- Slaboproudé rozvody je nutno vést odděleně od silových a je možné je svazkovat.

- RT - resetovací tlačítko
- ST - signální tlačítko
- OS - optická signalizace
- PS - centrála systému

Asistenční systém WC - SYKFY 2"2"0,5

Tabulka místností	
Číslo	Název
1.01	HALA
1.02	KANCELÁŘ
1.03	KANCELÁŘ
1.04	KANCELÁŘ
1.05	CHODBA
1.06	KANCELÁŘ
1.07	KANCELÁŘ
1.08	KČAJOVÁ UCHÝŇKA
1.09	VSTUP
1.10	WC IMOBILNÍ
1.11	HALA
1.12	CHODBA
1.13	WC PŘEDSÍŇ
1.14	WC
1.15	ÚKLIDOVÁ KOMORA
1.16	WC
1.17	WC PŘEDSÍŇ
1.18	KANCELÁŘ
1.19	KANCELÁŘ
1.20	KANCELÁŘ
1.21	KOMORA
1.22	CHODBA

TENTO VÝKRES PODLEHÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT. KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZÁNO

INVESTOR:	Město Chrudim, IČO: 00270211 Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim		
MÍSTO STAVBY:	Hradební č.p.47, 537 01 Chrudim		
HLAVNÍ PROJEKTANT:			
NÁZEV AKCE:	Stavební úpravy č.p.47, ul. Hradební	DATUM:	11 / 2023
		Č. ZAK. :	1449/10/2023
		STUPEŇ PD:	DPS
ČÁST:	D.1.4.3.1 - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE D.1.4.3.2 - SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	MĚŘÍTKO :	1:75
VÝKRES :	SLABOPROUDÉ OBVODY 1NP	ČÁST VÝKRESU:	
		ČÍSLO VÝKRESU:	EL 11