


Tabulka místností					
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Strop	Světílá výška
2.01	HALA	21,14	TERACO/ŽULA	PS7	OMÍTKA – MALBA 3270mm
2.02	ŠATNA ŽENY	8,54	PVC	PN6	PODHLÉD RASTROVÝ 2830mm
2.03	WC PŘEDSÍŇ	2,24	DLAŽBA KERAMICKÁ	PN7	SÁDROKARTON 2900mm
2.04	WC	1,66	DLAŽBA KERAMICKÁ	PN7	SÁDROKARTON 2900mm
2.05	SPRCHA	2,05	DLAŽBA KERAMICKÁ	PN8	SÁDROKARTON 2600mm
2.06	WC PŘEDSÍŇ	1,71	DLAŽBA KERAMICKÁ	PN9	SÁDROKARTON 2600mm
2.07	WC	1,41	DLAŽBA KERAMICKÁ	PN9	SÁDROKARTON 2600mm
2.08	ŠATNA	8,15	PVC	PN10	PODHLÉD RASTROVÝ 2830mm
2.09	PŘEDSÍŇ OPERAČNÍ	5,40	PVC	PN10	PODHLÉD RASTROVÝ 2600mm
2.10	OPERAČNÍ STŘEDISKO	30,21	STÁV + INSTALAČNÍ	PS10	PODHLÉD RASTROVÝ 2730mm
2.11	KANCELÁŘ	30,77	PVC	PN10	PODHLÉD RASTROVÝ 2830mm
2.12	KANCELÁŘ	12,38	PVC	PN10	PODHLÉD RASTROVÝ 2830mm
2.13	ZÁZEMÍ ÚKLID	7,04	PVC	PN6	PODHLÉD RASTROVÝ 2830mm
2.14	CHODBA	9,97	PVC	PN6, PN10	PODHLÉD RASTROVÝ 2830mm
2.15	DENNÍ MÍSTNOST	12,68	PVC	PN11	PODHLÉD RASTROVÝ 2830mm
2.16	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,21	DLAŽBA KERAMICKÁ	PN12	PODHLÉD RASTROVÝ 2830mm
2.17	ZBRAŇOVÁ MÍSTNOST	1,86	PVC	PN13	BETON – MALABA 3270mm

POZNÁMKA

- MNOŽSTVÍ PŘÍVÁDĚNÉHO VZDUCHU v m³/h
ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
- MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU v m³/h
ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
- STĚNOVÁ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ, OSAZENÁ V OSE DVEŘÍ 2200 MM
NAD PODLAHOU, NENÍ-LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, MŘÍŽKA JE
OSAŽENA DO OCELOVÉHO RÁMEČKU, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY MŘÍŽKY
- OBOUSTRANNÁ DVEŘNÍ MŘÍŽKA, SOUČÁST DODÁVKY DVEŘNÍHO KŘÍDLA – ZAJISTÍ
STAVBA, NENÍ-LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, JE MINIMÁLNÍ VOLNÁ PRŮTOČNÁ
PLOCHA MŘÍŽKY Smin=0,02 m²
- DVEŘE BEZ PRAHU, PŘÍP. PODŘÍZNUTÉ TAK, ABY POD NIMI
BYLA MEZERA 20–25 MM
- VZDÁLENOST SPODNÍ HRANY VZDUCHOTECHNICKÉHO
ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY
- VZDÁLENOST OSY VZDUCHOTECHNICKÉHO
ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY
- POTRUBÍ OPATŘENÉ TEPELNOU A HLUKOVOU IZOLACÍ PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
- MAXIMÁLNÍ ROZTEČ ZÁVĚSŮ 3 M
- OHEBNÉ, HLUKOVÉ TLUMÍCÍ POTRUBÍ, KTERÉ SLOUŽÍ PRO PŘÍPOJENÍ
DISTRIBUČNÍHO PRVKU OSAZENÉHO V PODHLÉDU



PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí č.p. 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	6 A4
MÍSTO STAVBY: Hradební č.p. 47, 537 01 Chrudim			DATUM	10/2023
STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 47, ULICE HRADEBNÍ, CHRUDIM D.1.4.–Technika prostředí staveb, D.1.4.2–Vzduchotechnika			STUPEŇ	DPS
			MĚŘÍTKO	1: 50
			Č.ZAKÁZKY	581/10/2023
PŮDORYS 2.NP			ZMĚNA	
			ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.2–03