

Tabulka místností					
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Strop	Světlá výška
3.01	HALA	20,96	TERACO/ŽULA	PS7	OMÍTKA – MALBA
3.02	CHODBA	3,69	PVC	PN14	PODHLÉD RASTROVÝ
3.03	CHODBA	10,92	PVC	PN14	PODHLÉD RASTROVÝ
3.04	WC PŘEDSÍŇ	2,26	DLAŽBA KERAMICKÁ	PN7	SÁDROKARTON
3.05	WC	1,82	DLAŽBA KERAMICKÁ	PN7	SÁDROKARTON
3.06	ZASEDACÍ MÍSTNOST	50,11	PVC	PN10	PODHLÉD RASTROVÝ
3.07	ŠATNA MUŽI	51,18	PVC	PN10	PODHLÉD RASTROVÝ
3.08	SPRCHA MUŽI	7,21	DLAŽBA KERAMICKÁ	PN8	SÁDROKARTON
3.09	UMÝVÁRNA MUŽI	6,72	DLAŽBA KERAMICKÁ	PN15	SÁDROKARTON
3.10	WC MUŽI	11,54	DLAŽBA KERAMICKÁ	PN15	SÁDROKARTON

POZNÁMKA

- 2400

m • 355

MNOŽSTVÍ PŘÍVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h
ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
- 2400

m • 355

MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h
ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
- SM


STĚNOVÁ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ, OSAZENÁ V OSE DVEŘÍ 2200 MM
NAD PODLAHOU, NENÍ-LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, MŘÍŽKA JE
OSAZENA DO OCELOVÉHO RÁMEČKU, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY MŘÍŽKY
- DM

OBOUSTRANNÁ DVEŘNÍ MŘÍŽKA, SOUČÁST DODÁVKY DVEŘNÍHO KŘÍDLA – ZAJISTÍ
STAVBA, NENÍ-LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, JE MINIMÁLNÍ VOLNÁ PRŮTOČNÁ
PLOCHA MŘÍŽKY S_{min}=0,02 m2
- BP

DVEŘE BEZ PRAHU, PŘÍP. PODŘÍZNUTÉ TAK, ABY POD NIMI
BYLA MEZERA 20–25 MM
- SH 2500

VZDÁLENOST SPODNÍ HRANY VZDUCHOTECHNICKÉHO
ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY
- OS 2500

VZDÁLENOST OSY VZDUCHOTECHNICKÉHO
ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY
- POTRUBÍ OPATŘENÉ TEPELNOU A HLUKOVOU IZOLACÍ PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
- MAXIMÁLNÍ ROZTEČ ZÁVĚSŮ 3 M
- OHEBNÉ, HLUKOVĚ TLUMICÍ POTRUBÍ, KTERÉ SLOUŽÍ PRO PŘÍPOJENÍ
DISTRIBUČNÍHO PRVKU OSAZENÉHO V PODHLÉDU



PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
			FORMÁT	6 A4
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí č.p. 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			DATUM	10/2023
MÍSTO STAVBY: Hradební č.p. 47, 537 01 Chrudim			STUPEŇ	DPS
STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 47, ULICE HRADEBNÍ, CHRUDIM D.1.4.–Technika prostředí staveb, D.1.4.2–Vzduchotechnika			MĚŘÍTKO	1: 50
			Č.ZAKÁZKY	581/10/2023
			ZMĚNA	
PŮDORYS 3.NP			ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.2–04