

Tabulka místností			
Číslo	Název	Plocha [m²]	Podlaha
1.01	HALA	13,24	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.02	KANCELÁŘ	19,71	DLAŽBA/PVC
1.03	KANCELÁŘ	9,18	PVC
1.04	KANCELÁŘ	15,42	PVC
1.05	CHODBA	13,25	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.06	KANCELÁŘ	29,13	PVC
1.07	KANCELÁŘ	17,41	PVC
1.08	KČAJOVÁ UCHYŇKA	6,08	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.09	VSTUP	4,50	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.10	WC IMOBILNÍ	4,08	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.11	HALA	13,81	TERACO
1.12	CHODBA	5,08	TERACO
1.13	WC PŘEDSÍN	1,69	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.14	WC	1,42	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.15	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,00	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.16	WC	1,94	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.17	CHODBA	2,22	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.18	KANCELÁŘ	13,66	PVC
1.19	KANCELÁŘ	33,93	PVC
1.20	KANCELÁŘ	24,82	PVC
1.21	KOMORA	5,25	PVC
1.22	CHODBA	25,66	DLAŽBA KERAMICKÁ

LEGENDA :

TRV – TERMOSTATICKÝ VENTIL
RŠ – RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ

POZNÁMKA :

- NA VENTILY OTOPNÝCH TĚLES OSADIT TERMOSTATICKÉ HLAVICE
- POTRUBNÍ ROZVODY JSOU NAVRŽENY Z Cu TRUBEK

OZNAČENÍ DESKOVÝCH TĚLES :

XX–HHH LLL–50
↑↑↑↑↑ OZNAČENÍ TĚLES
TĚLESO KLASIK
DÉLKA TĚLES (cm)
VÝŠKA TĚLES (cm)
TYP TĚLES

OZNAČENÍ ČLÁNKOVÝCH TĚLES :

XX–HHH/LLL
↑↑↑↑↑ HLOUBKA TĚLES (cm)
VÝŠKA TĚLES (cm)
POČET ČLÁNKŮ

V tomto úseku potrubí vedeno v podlaze
opatřit návrkovou izolací tl. 10 mm

Vedeno nad podlahou

Přípojka k tělesu 1.14
zasekat do zdi

otopné těleso 1.14
natřít barvou odstínu NCS S 4040–Y80R

Vedeno pod stropem
nad podhledem

litinové radiátory, přípojky a stoupačku č. 4
natřít barvou odstínu NCS S 4040–Y80R

litinový radiátor a přípojku v této místnosti
natřít barvou odstínu NCS S 4040–Y80R

otopné těleso 1.11 a přípojku
natřít barvou odstínu NCS S 4040–Y80R

Vedeno pod stropem
nad podhledem

Vedeno pod stropem
nad podhledem

Vedeno nad podlahou

Vedeno pod stropem
nad podhledem

Vedeno nad podlahou

Přípojka k tělesu 1.07
vedena nad podlahou

PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211		FORMÁT		6 A4	
MÍSTO STAVBY: Hradební č.p.47, 537 01 Chrudim		DATUM		11.2023	
Stavební úpravy č.p.47, ul. Hradební		ÚČEL		DPS	
		MĚŘÍTKO		1:50	
		Č.ZAKAZKY		1449/10/2023	
D – Dokumentace objektu D.1.4.4 – Ústřední vytápění		ZMĚNA č.			
PŮDORYS PŘÍZEMÍ		ČÍSLO KOPIE			
		ČÁST DOK.		ČÍSLO VÝKRESU	
		D.1.4		403	