



HZSEX006NUM2



Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Územní odbor Chrudim

Topolská 569, 537 05 Chrudim



Č. j.: HSPA- 3330-3/2023

Počet stran: 2

Počet příloh: 1/PD

Vyřizuje: por. Ing. Michaela Lidmilová

Tel.: 950 581 154

E-mail: michaela.lidmilova@hzscr.cz

Datum: 18. 12. 2023

Adresát:

Město Chrudim

Resselovo náměstí 77

537 01 Chrudim

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

FVE 76,26 kWp ZŠ Dr. Malík

Místo stavby:

Dr. Jana Malíka 958, Chrudim II, 537 01 Chrudim

k. ú.: Chrudim, parc. č. st. 5434

Stavebník:

Město Chrudim, IČO 00270211

Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 537 01 Chrudim

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

vypracoval: Ing. Vratislav Černovský, ČKAIT 0701084

datum: 02/2023

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje (dále jen „HZS PAK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 27. 11. 2023. Na základě výše uvedeného HZS PAK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**Odůvodnění**

HZS PAK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ **Požárně bezpečnostní řešení**

název: FVE 76,26 kWp ZŠ Dr. Malík
vypracoval: Ing. Vratislav Černovský, ČKAIT 0701084
datum: 02/2023

Popis stavby: Jedná se o instalaci FVE sloužnou z 186 ks panelů o celkém výkonu 410kWp bez akumulace elektrické energie. FVE bude umístěna na budově školní jídelny a kuchyně základní školy.

HZS PAK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu základní školy, která je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie II.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS PAK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

por. Ing. Michaela Lidmilová
Referent
úřední osoba