

Písemná zpráva zadavatele

dle § 217 ZZVZ

a) Označení zadavatele, předmět veřejné zakázky, cena sjednaná ve smlouvě

- Označení zadavatele

Název veřejné zakázky:	Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim - II. etapa
Zadavatel	
Název / obchodní firma :	město Chrudim
IČ:	00270211
Adresa sídla / místa podnikání:	Resselovo nám. 77, 537 01 Chrudim
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Ing. František Pilný, MBA, starosta města
Osoba oprávněná výkonem zadavatelských činností na základě smlouvy (zástupce zadavatele):	Ing. František Balek Pacltova 505, Liberec XXV-Vesec, 463 12, IČO: 04208242, tel: 604 446 789, fbalek@seznam.cz
Tato zakázka je spolufinancována z NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY, výzva č. NPO 1/2022, komponenta 2.2.2. Vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, je povinen dodržet všechny podmínky poskytovatele dotace.	

- Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou práce spočívající ve výměně, doplnění a montáži stávajícího osvětlení za nové LED osvětlení. Napájení osvětlovací soustavy je provedeno kabelovým a vzdušným vedením. Před samotnou realizací proběhne zajištění dopravní bezpečnosti v místě provádění stavebních a montážních prací. Musí být provedena koordinace stavby s vlastníky technické infrastruktury a vlastníky přilehlých komunikací či pozemků. Při rekonstrukci osvětlovací soustavy bude nejprve provedeno zajištění odpojení napájení soustavy od distribuční sítě. Poté bude provedena demontáž rekonstruované části dle výkazu výměr. V rámci komplexní rekonstrukce veřejného osvětlení je uvažováno s kompletním vyzbrojením jednotlivých hlavních rozvaděčů pro zajištění řádného fungování díla. Elektroměrové rozvaděče a fakturační měření v odběrných místech napájených z distribuční sítě NN musí být provedeny dle požadavků distributora elektrické energie. Rozvaděč musí být vybaven ochranou při poruše a musí být zajištěno automatické odpojení od zdroje s ochranným uzemněním a ochranným pospojováním za stanovených podmínek.

Tam, kde není možné z důvodu vysoké impedance poruchové smyčky dosáhnout automatického odpojení v požadované době, musí být provedeno doplňující pospojování. Rozvaděč musí být uzpůsoben na instalaci hybridních stykačů pro omezení vysokých náběhových proudů způsobené sepnutím LED technologií, které musí splňovat elektromagnetickou komptabilitu.

Po dokončení výměny všech svítidel podle projektu bude vyhotovena revizní zpráva a pasportizace veřejného osvětlení.

- Cena sjednaná ve smlouvě

11 482 491,- Kč bez DPH, tj. 13 893 814,11 Kč vč. DPH

b) Použitý druh zadávacího řízení

Tato nadlimitní veřejná zakázka byla vypsána v režimu otevřeném řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

c) Účastníci zadávacího řízení

Nabídka č.	Uchazeč	Cena bez DPH v Kč	IČ
1	LAMBERGA s.r.o.	12 026 642,-	29241723
2	ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.	14 504 143,59	25751018
3	Bares elestav s.r.o.	11 828 216,32	09742531
4	ČEZ Energetické služby, s.r.o.	11 482 491,00	27804721

d) Označení všech vyloučených účastníků s uvedením důvodu

Nikdo z účastníků nebyl vyloučen.

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva včetně odůvodnění výběru

Nabídka tohoto uchazeče byla vyhodnocena jako nejvýhodnější, umístila se 1. v pořadí a vybraný dodavatel zároveň splnil podmínky účasti v tomto zadávacím řízení.

Obchodní jméno: ČEZ Energetické služby, s.r.o.
Sídlo: Výstavní 1144/103, 703 00, Ostrava - Vítkovice
Právní forma: 112 – Společnost s ručením omezeným
IČO: 27804721

Nabídková cena dodavatele 11 482 491,- Kč bez DPH, tj. 13 893 814,11 Kč vč. DPH.

f) Označení poddodavatelů dodavatele podle písmene e), pokud jsou známi

1)
Obchodní jméno: Bares elestav s.r.o.
Sídlo: Tunochody 30, 584 01 Čihošť
Právní forma: 112 – Společnost s ručením omezeným
IČO: 09742531

2)
Obchodní jméno: ZG Lighting Czech Republic s.r.o.
Sídlo: Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7
Právní forma: 112 – Společnost s ručením omezeným
IČO: 25700588

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu

Nebylo použito.

h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Nebylo použito.

i) Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nebylo použito.

j) Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení DNS

Nebylo použito.

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nebylo použito.

l) Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

Střet zájmů nebyl zjištěn.

m) Pokud zadavatel nadlimitní zakázku nerozdělí na části, uvede odůvodnění tohoto postupu, pokud je nevedl v ZD

Předmět veřejné zakázky tvoří jeden funkční celek.

n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle §78 odst. 3., pokud je nevedl v ZD.

Zadavatel požadoval prokázání obratu s ohledem na předmět a financování veřejné zakázky.

V Chrudimi

Ing. František Pilný, MBA, starosta

.....