

Vaše značka:  
Naše značka: vyj.č.11/2020

Ing. Josef Dvořák  
Městský park 274  
537 01 Chrudim

Vyřizuje: Ing. Moučka Zdeněk

Telefon:

Fax:

E-mail: zmoucka@eop.cz

Datum: 26.02.2020

### Vyjádření správce sítí k PD pro stavební řízení.

|                      |   |
|----------------------|---|
| Název stavby         | ZŠ U Stadionu 756, Chrudim - výměna vnitřních rozvodů, části UT a vody objektu tělocvičen |
| Projektant           | Ing. Dvořák Josef   |
| Předložená část PD   |   |
| Číslo projektu       | 1365/01/2020  |
| Datum zpracování PD  | 01.2020   |
| Stupeň projektu      | DPS   |
| Investor             | Město Chrudim   |
| Číslo vyjádření EOP: | 11/2020   |

K výše uvedené projektové dokumentaci uvádíme:

V zájmovém území **dojde ke styku** se zařízením v majetku Elektrárny Opatovice, a.s. (dále jen EOP). Souhlasíme s napojením nových rozvodů ve venkovní jímce u tělocvičny. Vnitřní rozvody musí splňovat TPP EOP.

Požadujeme, s předstihem před začátkem akce, kontaktovat pracovníky DT se žádostí o odstavení příslušné větve rozvodů UT.

Při realizaci uvedené stavby je nutno dodržet následující podmínky:

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb respektovat ochranné pásmo rozvodného tepelného zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 87. Při provádění prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku EOP, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu. **Ochranné pásmo rozvodného tepelného zařízení činí 2,5 m po stranách krajního vedení.**
- **Na trasách podzemního zařízení v majetku EOP nesmí být umístěno složiště materiálu, zřízeno zařízení staveniště nebo odstavována stavební technika.**
- **Při výsadbě zeleně trváme na dodržení ochranného pásma nad našimi sítěmi.**
- Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou sítí v majetku EOP. Zemní práce do vzdálenosti 1 m od zařízení musí být prováděny ručně. Nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku EOP, jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu.
- V případě křížení a souběhu musí být vzhledem k stávajícímu energetickému zařízení EOP dodrženy minimální vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. Křížení inženýrských sítí provádět

Elektrárny Opatovice a.s., Opatovice nad Labem, Pardubice 2, PSČ 532 13

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu B., vložce 2940.

Bankovní spojení: KB 3607561/0100, ČSOB 8010-0908202403/0300, ČS 470512/0800, UniCredit 800565026/2700

Telefon: \*467 043 111. \* 466 843 111 / Fax: \*466 536 030 / IČ: 288 00 621 / DIČ: CZ28800621 / E-mail: info@eop.cz

zásadně kolmo na zařízení EOP. V případě souběhu a v místě křížení se stávajícím energetickým zařízením EOP uložit kabel vedení na náklady investora do chráničky (např. KOPOFLEX).

- Musí zůstat zachovaný přístup k rozvodnému tepelnému zařízení v majetku EOP. Veškeré stavby nebo zařízení přímo umístěné na rozvodném tepelném zařízení musí být snadno demontovatelné
- Před zahájením zemních prací v blízkosti uvedených podzemních sítí je nutné tyto sítě nechat vytyčit – vytyčení je nutné objednat nejméně 3 pracovní dny předem na tel. 467 043 830, e-mail: zmoucka@eop.cz (technik DT Jih a ZZ) nebo 800 100 841 (dispečer EOP). Hloubka potrubí ve vyznačených místech je cca 0,8 až 1,3 m s možnou stranovou a hloubkovou odchylkou +/- 0,4 m. Pro upřesnění polohy a hloubky uložení rozvodného tepelného zařízení doporučujeme ověřit jeho polohu kopanými sondami.
- Dojde-li v souvislosti s činností stavebníka k poškození zařízení v majetku EOP, je stavebník povinen neprodleně informovat dispečera EOP na tel. 800 100 841 nebo 466 536 009.
- Před záhozem výkopu musí být přizván zástupce EOP, který toto vyjádření vydal. Ten zajistí provedení kontroly, zda nedošlo během zemních prací k viditelnému poškození uvedeného zařízení. O provedené kontrole bude sepsán zápis.
- Nebudou-li dodrženy podmínky požadované v tomto vyjádření, bude stavební činnost, příp. úpravy terénu, prováděné třetími osobami v ochranném pásmu zařízení dle Zákona 458/2000 Sb. v platném znění považována za činnost vykonávanou bez souhlasu majitele zařízení. V případě vzniku škody v důsledku porušení těchto podmínek bude viník povinen uhradit provozovateli zařízení veškeré vzniklé škody.
- Při dodržení výše stanovených podmínek proti uvažované akci nemáme námitek.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci, která byla žadatelem předložena a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Podmínky tohoto vyjádření požadujeme zapracovat do stavebního povolení. V případě, že dojde ke změně projektu, požadujeme předložit dokumentaci k posouzení.

Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců od data vydání.

S pozdravem

Elektrárny Opatovice a.s.  
distribuce tepla (4)  
Opatovice nad Labem  
532 13 Pardubice 2



Ing. Moučka Zdeněk

technik DT Jih a záložních zdrojů

Elektrárny Opatovice a.s., Opatovice nad Labem, Pardubice 2, PSČ 532 13

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu B., vložce 2940.

Bankovní spojení: KB 3607561/0100, ČSOB 8010-0908202403/0300, ČS 470512/0800, UniCredit 800565026/2700

Telefon: \*467 043 111, \* 466 843 111 / Fax: \*466 536 030 / IČ: 288 00 621 / DIČ: CZ28800621 / E-mail: info@eop.cz