

Tabulka místností

Číslo	Jméno	Podlaha	Plocha
4.01	SCHODIŠTĚ	DLAŽBA KERAMICKÁ	20,66
4.02	PODESTA	DLAŽBA KERAMICKÁ	16,90
4.03	CHODBA	PVC	56,11
4.04	SKLAD POMŮCEK	PVC	17,20
4.05	SKLAD POMŮCEK	PVC	21,96
4.06	CVIČNÁ KUCHYŇKA	PVC	65,43
4.07	UČEBNA FYZIKY A PŘÍRODNÍCH VĚD	PVC	92,43
4.08	UČEBNA INFORMATIKY	PVC	93,19
4.09	KABINET F A PŘ.VĚD	PVC	40,80
4.10	WC IMOBILNÍ	DLAŽBA KERAMICKÁ	4,07
4.11	WC DÍVKY-PŘEDSÍŇ	DLAŽBA KERAMICKÁ	3,70
4.12	WC DÍVKY	DLAŽBA KERAMICKÁ	1,57
4.13	HYGIENICKÁ KABINA	DLAŽBA KERAMICKÁ	5,65
4.14	ÚKLIDOVÁ KOMORA	DLAŽBA KERAMICKÁ	6,52
4.15	WC CHLAPCI-PŘEDSÍŇ	DLAŽBA KERAMICKÁ	3,33
4.16	WC CHLAPCI-PISOÁR	DLAŽBA KERAMICKÁ	2,96
4.17	WC CHLAPCI	DLAŽBA KERAMICKÁ	1,66
4.18	KABINET INFORMAT., SERVER	PVC	23,85
4.19	STROJOVNA VZDUCH	PVC	17,45
4.20	HALA VÝTAHU	PVC	7,70
4.21	SCHODIŠTĚ	PVC	7,56

POZNÁMKA

2400 / V = 355 — MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h, ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU

2400 / V = 355 — MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h, ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU

STĚNOVÁ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ, OSAZENÁ V OSE DVEŘÍ 2200 MM NAD PODLAHOU, NENÍ-LI NA VNITŘNÍ STRANĚ JINÁK, MŘÍŽKA JE OSAZENA DO OZUBENÉHO RÁMEČKU, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY MŘÍŽKY

OBOUSTRANNÁ DVEŘNÍ MŘÍŽKA, SOUČÁST DODÁVKY DVEŘNÍHO KŘÍDLA – ZAJIŠŤ STAVBA, MŘÍŽKA PRO PŘÍVOD VZDUCHU JE UMÍSTĚNA VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘNÍ, MŘÍŽKA PRO ODVOD VZDUCHU JE UMÍSTĚNA V HORNÍ ČÁSTI DVEŘÍ

2x OBOUSTRANNÁ DVEŘNÍ MŘÍŽKA, SOUČÁST DODÁVKY DVEŘNÍHO KŘÍDLA – ZAJIŠŤ STAVBA, MŘÍŽKA PRO PŘÍVOD VZDUCHU JE UMÍSTĚNA VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘNÍ, MŘÍŽKA PRO ODVOD VZDUCHU JE UMÍSTĚNA V HORNÍ ČÁSTI DVEŘÍ

DVEŘE BEZ PRAHU, PŘÍP. PODKRÁJENÉ TAK, ABY POD NIMI BYLA MEZERA 20-25 MM

SH 2500 — VZDÁLENOST SPODNÍ HRANY VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY

OS 2500 — VZDÁLENOST OSY VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY

POTRUBÍ OPATŘENÉ TEPELNOU A HLUKOVOU IZOLACÍ

MAXIMÁLNÍ ROZTEČ ZÁVĚSŮ 3 M

HHR — U PŘECHODU ROVNÁ HORNÍ HRANA

SHR — U PŘECHODU ROVNÁ SPODNÍ HRANA

OSOVĚ — U PŘECHODU PŘECHOD JE SPŘEDKOVÁNÝM OSOVĚ

S

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Jiří SVOBODA projekce vzduchotechnických zařízení IČ:47029955 Jezbořice čp. 88, 530 02 Pardubice e-mail: svoboda.66@seznam.cz	
Jiří Svoboda	Jiří Svoboda	Jiří Svoboda		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí č.p. 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	12 A4
			DATUM	05/2017
MÍSTO STAVBY: ZŠ Husova 9, Chrudim			ÚČEL	DSP
ZŠ HUSOVA č.p. 9, CHRUDIM – ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI ŠKOLY A PŮDNÍ VESTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN			MĚŘÍTKO	1:50
			Č.ZAKÁZKY	211/05/2017
D.1.4.–TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB, D.1.4.4–VZDUCHOTECHNIKA			ZMĚNA	
PŮDORYS PODKROVÍ – NOVÝ STAV			ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.2–02