

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Ing. Josef Dvořák
Městský park 274
537 01 Chrudim

Váš dopis zn./ze dne

Naše číslo jednací
KHSPA 09624/2017/HDM-CR

Vyřizuje
Mgr. Plíšková

Chrudim
15.06. 2017

Závazné stanovisko

Na základě žádosti Ing. Josefa Dvořáka, Městský park 274, 537 01 Chrudim, IČO: 736 54 051, doručené dne 31. 5. 2017, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou projektovou dokumentaci pro stavební povolení - **ZŠ Husova 9, Chrudim - zajištění bezbariérovosti školy a půdní vestavba odborných učeben**, Husova 9, 537 01 Chrudim, parc. č. st. 432/1, k. ú. Chrudim.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební povolení - ZŠ Husova 9, Chrudim - zajištění bezbariérovosti školy a půdní vestavba odborných učeben **s o u h l a s í .**

Odůvodnění:

Dne 31.5.2017 byla na KHS, územní pracoviště Chrudim, doručena žádost Ing. Josefa Dvořáka, Městský park 274, 537 01 Chrudim, IČO: 736 54 051 o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby pro stavební povolení - ZŠ Husova 9, Chrudim - zajištění bezbariérovosti školy a půdní vestavba odborných učeben, na adrese Husova 9, Chrudim. Investor stavby - Město Chrudim.

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy v půdním prostoru, který je v současnosti bez využití, WC pro imobilní osoby (1. NP) a vnitřní osobní výtah pro 8 osob k zajištění bezbariérového přístupu do všech podlaží ve stávajícím objektu základní školy.

Dispozice:


Jedná se o třípodlažní objekt s podkrovím, kde v 1. NP bude ze stávajícího kabinetu vytvořeno WC pro imobilní osoby (m.č. 1.19) a hygienická kabina pro dívky - umyvadlo, WC, bidet (m.č. 2.26) . Oba prostory budou přístupné z chodby (m.č. 1.18).

Podkroví - 2 sklady pomůcek (m.č. 4.04, 4.05), cvičná kuchyň - 4 dřezy, pracovní plochy, výlevka, umyvadlo (m.č. 4.06), učebna fyziky a přírodních věd - umyvadlo (m.č. 4.07), učebna informatiky - umyvadlo (m.č. 4.08), WC pro imobilní osoby (m.č. 4.10), hygienické zařízení (WC chlapeč - předsíň s 2 umyvadly, 2 pisoáry, kabina WC; WC dívky - předsíň s 2 umyvadly, 1 kabina WC, hygienická kabina), úklidová komora s osazenou výlevkou a umyvadlo.

Vytápění v podkroví - navrženo ústřední teplovodní s deskovými topnými tělesy. Zdroj tepla stávající - výměník v 1.NP objektu. V rámci stavebních úprav bude provedena výměna stávajících vikýřů (volská oka) za nová střešní okna. Ovládání ventilačních otvorů musí být dosažitelné z podlahy (pákové ovladače). Větrání je zajištěno přirozené okny a pomocí vzduchotechniky (projekt zpracoval autorizovaný technik ČKAIT 0700995 Jiří Svoboda). Vzduchotechnická jednotka s rekuperací bude zajišťovat potřebnou výměnu vzduchu půdní vestavby - podkroví (2 odborné učebny, cvičná kuchyň, hygienické zařízení). Parametry mikroklimatických podmínek musí být v souladu s § 18 vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, příloha čís. 3, tabulka 1 a 2. Učebny budou vybaveny senzorem koncentrace CO₂ se světelnou signalizací. Denní osvětlení a umělé osvětlení bude v souladu s legislativními požadavky (ČSN 730 580 a ČSN EN 12464-1). Objekt nebude zatížen okolním hlukem a hlukem od VZD a bude v souladu s legislativními požadavky (ČSN 73 0532 - Akustika - ochrana proti hluku). Objekt je napojen na stávající inženýrské sítě města - kanalizaci, vodovodní řad.

Projektant stavby dokládá e-mailem ze dne 19.6.2017, že se v rekonstruovaném objektu nenachází materiály obsahující azbest.




Mgr. et Bc. Adriana Plíšková, DiS.
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých

Na vědomí:
adresát - DS
KHS - ÚP CR/HDM

Příloha:
PD stavebních úprav pro stavební povolení ze dne 05/2017.