

Odbor životního prostředí
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 039912/2023 OŽP/Ry
Spis. Zn.: CR 039912/2023
Váš dopis ze dne: 05. 5. 2023
Spis. a skart. znak a lhůta: 247.3/S5
Počet listů: 1
Počet příloh: PD
Vyřizuje: Ing. Ivo Rychnovský
Tel: 469 657 301
E-mail: ivo.rychnovsky@chrudim-city.cz
V Chrudimi dne: 5.6.2023

Ing. Josef Dvořák
Městský park 274
537 01 Chrudim

Stanovisko Odboru životního prostředí k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení na akci: „ZŠ Husova - rekonstrukce vnitřních instalací a sanace vlhkosti učeben a šaten“

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí obdržel dne 05. 5. 2023 žádost o vydání souhrnného stanoviska k výše uvedené akci. Stavebníkem je Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim.

Jedná se o rekonstrukci části objektu školy – objekt učeben a šaten, dojde k rozšíření plochy šaten žáků, k úpravě dispozice a množství zařizovacích předmětů WC žáků a personálu, vybudování zázemí pro úklid a sborovny pro asistenty žáků. V přízemí budou kompletně vybourány stávající podlahy, nové podlahy budou provedeny s hydroizolací. Bude provedena sanace omítek. Stropní konstrukce nad 3. NP bude odstraněna a nahrazena zavěšeným sádkartonovým podhledem. Budou vyměněna stávající vnitřní dveřní křídla za nová, v přízemí budou nahrazeny o ocelové zárubně. V učebnách a dalších prostorech budou instalovány akustické podhledy. Nově budou v učebnách nainstalovány interiérové větrací jednotky, s rekuperací. Vytápění bude stávající. Objekt se nachází v záplavovém území řeky Chrudimky na hranici území Q₁₀₀.

K výše uvedené akci vydávám následující stanovisko:

Odpadové hospodářství: Dodavatel stavby předá veškeré doklady o likvidaci všech stavebních odpadů stavebníkovi. Ke kontrolní prohlídce stavby (závěrečné) budou předloženy doklady o předání vzniklých stavebních odpadů oprávněným osobám v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., odpadech (např. na řízenou skládku, do sběrného dvora, odpadové svozové firmě apod.). Čestné prohlášení není dostačujícím dokladem.

Oddělení přírodního prostředí: Nejsou dotčeny námi sledované zájmy (ochrana přírody, ochrana ZPF a státní správa lesů) – bez připomínek.

Vodní hospodářství: Stavba, včetně okolních pozemků se nachází v záplavovém území Chrudimky, IDVT 10100018. Záměr vyžaduje souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Bez uvedeného souhlasu nelze vydat opatření příslušným stavebním úřadem. K žádosti o souhlas bude doloženo stanovisko správce toku – Povodí Labe, státní podnik.

Jako podkladů pro toto vyjádření bylo použito stanovisek úseků Odboru životního prostředí: odpadové hospodářství (Ing. B. Mlatečková), ochrana přírody, státní správa lesů, ochrana zemědělského půdního fondu (Ing. K. Mrózková), vodoprávní úřad (L. Coufalová).

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Chrudim
Odbor životního prostředí
-3-
Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí