

POZNÁMKY:


- A

B
- MONTÁŽNÍ ŠROUBOVÝ SPOJ (VLOŽENÝ ÚHELNIK + ŠROUB 8x M8
 - U JEDNOTEK VE 3.np (4ks) PROVÉST ZAVĚŠENÍ VOLNÝCH KONCŮ POMOCÍ ZÁVITOVÉ TYČE M10 DO STROPNÍ KONSTRUKCE
 - KONSTRUKCE SVAŘOVANÁ, MONTÁŽNÍ SPOJ ŠROUBOVANÝ
 - VOLNÉ KONCE ÚHELNIKŮ L90x60x6 BUDOU ZABETONOVÁNY DO STĚNY
 - VOLNÉ KONCE VETKNUTÍ ÚHELNIKŮ V PŘÍPADĚ POTŘEBY ZKRÁTIT
 - VEŠKERÉ PRVKY 2x ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ NÁTĚR
 - TENTO VÝKRES NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ, PŘED VÝROBOU ZAJISTÍ DODAVATEL ZHOTOVENÍ PŘÍSLUŠNÉ VÝROBNÍ DOKUMENTACE

PROVEDE SE 1x

KS	NÁZEV	MAT-K	HM-1	HM-C	POZ
	MONTÁŽNÍ MATERIÁL			1,00	
2	L30x30x3 – 300	11 375	0,41	0,82	3
4	L30x30x3 – 1065	11 375	1,45	5,80	2
2	L90x60x8 – 2250	11 375	20,16	40,32	1

CELKEM 47,9kg



PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL			
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	2 A4	
MÍSTO STAVBY: ZŠ Husova 9, Chrudim			DATUM	11.2022	
ZŠ HUSOVA – REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH INSTALACÍ A SANACE VLNKOSTI UČEBEN A ŠATEN			ÚČEL	DPS	
			MĚŘÍTKO	1:20	
			Č.ZAKÁZKY	1431/09/2022	
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 Architektonicko–stavební řešení			ZMĚNA		
			ČÍSLO KOPIE		
NOSNÍK VZDUCH. JEDNOTKY – Z4			ČÁST DOK.	D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU 125