



- ▶ 60x50 DRAŽENÝ ŽLAB NAD PODHLEDEM PRO SPOJENÉ TRASY V KANCELÁŘÍCH
- ▶ MENŠÍ POČET KABELŮ BUDE UCHYČEN POMOCÍ PŘÍCHÝTEK
- ▶ 60x100 KABELOVÝ ŽLAB NAD PODHLEDEM (PLNÝ NEBO S PERFORACÍ) PRO PŘÍČKÉ TRASY NA CHODBÁCH
- ▶ 110x200 DRAŽENÝ ŽLAB NAD PODHLEDEM NA CHODBĚ

ŽLABY NESMÍ BÝT UCHYČENY KE STŘOPU, POUZE DO STĚN.

	č. místnosti
L29	01–24
L30	01–24
L31	01–24
L32	01–24
L33	01–24
L34	01–24
L35	01–23
L36	01–24
L37	01–19

— JEDNOMÁSOBNÁ DATOVÁ ZÁSUVKA 1xR/4/5
— DVOMÁSOBNÁ DATOVÁ ZÁSUVKA 2xR/4/5

Investor:	Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim I	Stupeň:	dps
Místo stavby:	MÚ Chrudim, Resselovo, Chrudim	datum:	12/2020
akce:	Rekonstrukce elektroinstalace, č.p. 44, Chrudim	mřížko:	1 : 100
část:	Elektroinstalace	formát:	1 x A2
výkres:	Půdorys 1.n.p. (přízemí) - datové rozvody - trasy, prvky	č. paré:	
		č. výkresu:	E10

přízemí