



LEGENDA TECHNOLOGIE

- 1. Vodoměr G 1", mosaz
- 2. Předfiltr G 1" s ručním proplachem
- 3. Změkčovací stanice G 1", 230 V, 20 W
- 4. Ventil se servopohonem G 1", 230 V, 10 W
- 5. Potrubní oddělovač BA DN 25
- 6. Čerpadlo výtrysku chrličů, 400 V, 0,37 kW, litina
- 7. Lopač hrubých nečistot 8 litrů, plast
- 8. Čerpadlo filtrace, 230 V, 0,33 kW, plast
- 9. Písková filtrační jednotka ø 500mm, plast
- 10. Chlorátor do potrubí, plast
- 11. UV lampa nízkotlaká ,230 V, 110 W, plast
- 12. Kalové čerpadlo, 230 V, 0,37 kW, nerez
- 13. Sací prostup DN80 s ochranným košem, nerez
- 14. Prostup filtrace DN40 s tryskou, nerez
- 15. Prostup bezpeč. přepadu DN65, nerez
- 16. Výtok chrliče, stávající
- 17. Elektrorozvaděč
- Z- Nerez žebřík s výsuvným madlem
- T- Tlakové čidlo
- K- Plastový kalník s pororoštem
- S- Plastový sokl čerpadla
- N- Atyp nerez tvarovka

LEGENDA

- RK rozvaděč
- UVL UV lampa (zásuvka)
- VO odťahový ventilátor
- CF čerpadlo filtrace
- CV čerpadlo výtrysku chrličů
- VD dopouštěcí ventil se servopohonem
- ZS změkčovací stanice (zásuvka)
- CK kalové čerpadlo (zásuvka)
- VM vodoměr
- SL spínač hladiny
- BL snímač tlaku
- SF spínač průtoku

- LED svítidlo
- spínač
- zásuvka

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| Zodp. projekt.   | Vypracoval    | Ved. projekt. |
|  |               |               |
| Kraj: Pardubický   | Obec: Chrudim |               |
| Investor: Statutární město Chrudim   |               |               |
| Akce:  | Formát 2 xA4  |               |
| Oprava technologie fontány a olověných van<br>kašny na Resselově nám. v Chrudimi | Datum         | 02/2024       |
|  | Stupeň        | DPS           |
|  | Zak. č.       |               |
| Oddíl:   | Měřítka 1:20  | Paré č.       |
| Obsah:   | Č. výkresu    | D.1.4.2.5     |

KTS – AME s.r.o.  
ul. Karla Čapka 60  
500 02 Hradec Králové  
tel.: 495214743  
email: voda@kts-ame.cz