

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Ing. Josef Dvořák
Městský park 274
537 01 Chrudim

Váš dopis zn./ze dne

Naše číslo jednací
KHSPA 10955/2024/HDM-CR

Vvřizuje/linka

Chrudim
17.05.2024

Závazné stanovisko

Na základě žádosti [redacted] Městský park 274, 537 01 Chrudim, IČ: 73654051, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby - **MŠ Na Valech č.p. 182, Chrudim - rekonstrukce vnitřních rozvodů**, parc. č. st. 1224, k. ú. Chrudim ze dne 2.5.2024, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a § 105 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 334a odst. 1 a 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), předloženou žádost.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro ohlášení stavby – MŠ Na Valech č.p. 182, Chrudim – rekonstrukce vnitřních rozvodů **s o u h l a s í.**

Odůvodnění:

Dne 2.5.2024 byla na KHS doručena žádost [redacted] Městský park 274, 537 01 Chrudim, IČ: 73654051, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby - MŠ Na Valech č.p. 182, Chrudim – rekonstrukce vnitřních rozvodů. Investor stavby - Město Chrudim. Předmětem projektové dokumentace jsou stavební a dispoziční úpravy v objektu MŠ - ve 2. NP bude pro personál MŠ vytvořena šatna a do výdejny jídel bude osazena kuchyňská linka, dřez a umyvadlo na mytí rukou. V 1. NP bude vybudována úklidová komora s výlevkou. V rámci stavebních úprav bude provedena i kompletní výměna vnitřních instalací vody, kanalizace a elektroinstalace.

Dispozice:

1.PP - vstup (m.č. 01.03), sklep 1 (m.č. 01.05), pohotovostní WC personálu (m.č. 01.06 - předsín s umyvadlem, kabina WC), sklep 3 (m.č. 01.07), sklep 4 (m.č. 01.08), sklep 5 (m.č. 01.09);
1.NP - hala (m.č. 1.02), výdejna a přípravná jídel (m.č. 1.04 - osazená kuchyňská linka včetně dvoudřezu, výlevka, umyvadlo na mytí rukou), denní místnost dětí (m.č. 1.05), hygienické zařízení dětí (m.č. 1.06 - 5 dětských umyvadel, 5 dětských WC mís, sprcha), šatna dětí (m.č. 1.07), hygienické zařízení personálu (m.č. 1.08, 1.10; 1.14, 1.15; 1.18, 1.19 - WC kabina s předsíní a osazeným umyvadlem), úklidová komora včetně výlevky s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody včetně odtoku vody (m.č. 1.09; 1.16), třída (m.č. 1.17), hygienické zařízení personálu (m.č. 1.20, 1.21 - WC

kabina s předsíní a 2 osazenými umyvadly), pohotovostní WC dětí (m.č. 1.22 - 2 dětská umyvadla, 2 dětské WC mísy);

2.NP - hala (m.č. 2.02), šatna dětí (m.č. 2.04), výdejna a přípravná jídel (m.č. 2.05 - osazená kuchyňská linka včetně dřezu, umyvadlo na mytí rukou), denní místnost dětí (m.č. 2.06), hygienické zařízení dětí (m.č. 2.07 - 5 dětských umyvadel, 5 dětských WC mís, sprcha), ložnice dětí (m.č. 2.08), úklidová komora včetně výlevky s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody včetně odtoku vody (m.č. 2.09), hygienické zařízení personálu (m.č. 2.10, 2.12 - WC kabina s předsíní a osazeným umyvadlem), pohotovostní pračka (m.č. 2.11), sklad pomůcek (m.č. 2.13), zázemí personálu (m.č. 2.14).

Větrání místností umístěných uvnitř dispozice (úklidová komora v 1.NP, výdejna a přípravná jídel ve 2. NP – bezokenní místnosti) je navrženo jako nucené pomocí podtlakových ventilátorů (diagonální ventilátory s časovým doběhem) s výfukem znehodnoceného vzduchu do fasády objektu. Větrání dalších prostor je přirozeně - okny. Okna určená k větrání budou ovládána bezpečným způsobem z úrovně podlahy. Parametry mikroklimatických podmínek musí být v souladu s § 18 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 3, tabulka 1 a 2. Denní osvětlení a elektrické osvětlení bude dle PD v souladu s legislativními požadavky (ČSN EN 17037 a ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovišť, z května 2022). Vytápění stávající (ústřední teplovodní s deskovými otopnými tělesy). Objekt je napojen na stávající inženýrské sítě města. Před provozem bude provedena dezinfekce a proplach potrubí v souladu s legislativními požadavky.

Projektant stavby v PD uvádí, že v rekonstruovaném objektu nebude manipulováno s materiály obsahujícími azbest (Souhrnná technická zpráva - B6.a, str. 8).



vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých

Příloha:

PD pro ohlášení stavby ze dne 4.2024