

Odbor životního prostředí/ekologie prostředí
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 039583/2022 OŽP/MI
Spis. Zn.: CR 039583/2022
Váš dopis ze dne: 25.04.2021
Spis. a skart. znak a lhůta: 249.4/S5
Počet listů: 1
Počet příloh: PD
Vyřizuje: Ing. Bohumila Mlatečková
Tel: 469 657 312
E-mail: bohumila.mlateckova@chrudim-city.cz
V Chrudimi dne: 16.05.2022

Renata Pleváčová
Tymákov 416
332 01 Tymákov

Stanovisko

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí obdržel dne 25. 4. 2022 žádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci k ohlášení stavby: „**Sanace strmého svahu Chrudim – Na Kopanice**“, investorem je Město Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim. Projekt řeší sanaci strmého svahu na pozemcích 462/6, 462/9, 462/10, 462/15, 462/18, 3646, 3882, 3906 a st. 568. Pod svahem se nacházejí objekty rodinných domů č.p. 82, 240, 242 a 79. Navržené technické řešení se týká svahu v délce cca 81 m a výšce svahu a svahu za hranou skalní stěny cca 20 až 22 m.

K výše uvedené akci vydávám následující stanovisko:

Odpadové hospodářství: Výkopová zemina bude využita k terénním úpravám v rámci stavby, přebytečná zemina bude předána pouze oprávněné osobě ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Dodavatel stavby předá veškeré doklady o likvidaci všech stavebních odpadů stavebníkovi. Ke kontrolní prohlídce stavby (závěrečné) budou předloženy doklady o předání vzniklých stavebních odpadů oprávněným osobám v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., o odpadech. Čestné prohlášení není dostačujícím dokladem.

Ochrana ovzduší: Souhlasíme s navrženými opatřeními týkajícími se omezování prašnosti během stavby tak, jak je uvedeno v odst. B.6. souhrnné technické zprávy.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Chrudim
Odbor životního prostředí
Ing. Zdeněk Janovský
vedoucí Odboru životního prostředí

Na vědomí: Městský úřad Chrudim, Stavební odbor, Pardubická 67, 537 16 Chrudim