



LEGENDA :

- E 1 - svítidlo vestavné LED 18W, 2840lm,230V,50Hz,IP20  
PSV ROMA LED 3410/840 OP
- E 2 - svítidlo nástropní LED 230V,50Hz - výměna stávajícího svítidla  
za svítidlo demontované z jídelny
- V 13 - přepínač sériový nástěnný - 230V,10A,50Hz
- V 1 - vypínač vestavný - 230V,10A,50Hz - výměna stávajícího  
V 2 - přepínač střídaný vestavný - 230V,10A,50Hz - výměna stávajícího
- X 1 - zásuvka vestavná - 230V,16A,50Hz  
X 11 - zásuvka nástěnná 230V,16A,50Hz, - nová  
X 31 - zásuvka nástěnná trojitá - 3\*230V,16A,50Hz - výměna stávající zásuvky
- X 10 - zásuvka 230V,16A,50Hz, - nová osazená v parapetním žlabu

POPIS :

- V prostoru skladu a chodby budou demontována stávající svítidla a staré vypínače.
- Demontovaná svítidla z prostoru jídelny budou použita v prostoru chodby 116 a skladu 115.
- Na chodbě budou vyměněna 3ks svítidel a ve skladu 1ks.
- Svítidla budou připojena na stávající světelné vývody.
- Na chodbě 116 bude provedena výměna stávajících vypínačů V1 a V2 za nové na stávající vývody.
- Ve skladu 115 bude provedeno osazení parapetního elektroinstalačního žlabu v úrovni osazení stávajícího vypínače osvětlení a zásuvky u dveří do skladu.
- V parapetním žlabu bude osazeno 6 ks zásuvek X10, které budou napojeny ze stávajícího zásuvkového vývodu.
- V parapetním žlabu u dveří bude dále osazen nový vypínač osvětlení V1.

TENTO VÝKRES PODLÉHÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ  
AUTORSKÉHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT.  
KÓPIROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZÁNO

INVESTOR:	Město Chrudim, IČO: 00270211 Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim		
MÍSTO STAVBY:	Chrudim ZŠ U Stadionu 756		
HLAVNÍ PROJEKTANT:			
NÁZEV AKCE:	ZŠ U STADIONU 756, CHRUDIM HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT - ÚPRAVA JÍDELNY	DATUM:	01 / 2025
		Č. ZAK. :	1491/12/2024
		STUPEŇ PD:	DPS
ČÁST:	D 1.2.5.2 - ELEKTROINSTALACE	MĚŘÍTKO :	1:50
VÝKRES :	ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE CHODBA A SKLAD	ČÁST VÝKRESU:	
		ČÍSLO VÝKRESU:	EL 02