

STÁVAJÍCÍ STAV 1:100



STÁVAJÍCÍ STAV 1:50



NOVÝ STAV 1:50



- 1 JÍMACÍ TYČ HROMOSVODU NA TROJNOŽCE – PO DOBU OPRAVY DEMONTOVAT VČETNĚ LAN VEDENÝCH PO STŘEŠE cca 12m, PO PROVEDENÍ OPRAVY INSTALOVAT ZPĚT, POD PODLOŽKY VEDENÍ POLOŽIT ODŘEZKY ASF. PÁSŮ
- 2 STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÉ (VĚTRACÍ) TĚLESO Z PLNÝCH CIEHL S PŘEBETONOVÁNÍ
BETONOVOU KRYCÍ DESKU SEJMOUT, ODBOURAT HORNÍ TŘI ŘÁDKY CIEHL
NA MÍSTĚ VYBETONOVAT NOVOU KRYCÍ DESKU TL. 50mm, PŘESAĤ BOKŮ 40mm, BETON C20/25 XC2
VRCH DESKY VE SPÁDU MIN. 5%, DO BETONU VLOŽIT KARI SÍŤ $\phi 5-100/100$, DESKU NATŘÍT EPOXIDOVÝM NÁTĚREM
NAD PRŮDUCH OSADIT NEREZOVOU KRYCÍ STŘIŠKU
- 3 2ks STÁVAJÍCÍCH VĚTRACÍCH POTRUBÍ KANALIZACE – KAMENINA DN125 ODŘÍZNOUT cca 100mm NAD STŘECHOU
OSADIT REDUKCÍ NA PVC A MEZI KOMÍNEM A ATIKOU OBETONOVAT NA VÝŠKU ATIKY (BETON C20/25 XC2)
NA PVC POTRUBÍ OSADIT SYSTÉMOVÝ PLASTOVÝ VĚTRACÍ KOMÍNEK DN125 S INTEGROVANOU MANŽETOU Z
SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU
- 4 PROSTUPUJÍCÍ OCELOVÁ TRUBKA $\phi 40$ – PONECHAT

- STÁVAJÍCÍ SOUVRSTVÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ STRHNOUT K LIKVIDACI (PÁSY ZATAŽENÉ POD OPLECHOVÁNÍ ATIKY, KOMINŮ A NAVAZUJÍCÍ STĚNY OŘÍZNOUT A PONECHAT)
- STÁVAJÍCÍ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY KROM DEŠŤOVÉHO ŽLABU A SVODU PONECHAT
- OKAPOVÝ PLECH (ŠÍŘKA cca 200mm) OBROUSIT OD NÁTĚRŮ, 2x ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ NÁTĚR A 2x VRCHNÍ NÁTĚR SYNTETICKÝ MATNÝ (RAL 7036)
- DO PŘECHODU HYDROIZOLACE NA SVISLOU PLOCHU VLOŽIT PŘECHODOVÉ KLÍNY EPS 50x50mm (23,5m')
- SOUVRSTVÍ NOVÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ PŘETÁHNOUT PŘES BOK A VRCH ATIK
- SOUVRSTVÍ NOVÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ VYTÁHNOUT NA KOMÍNECH A NA NAVAZUJÍCÍ STĚNU DO VÝŠKY 0,20m A UKONČIT DILATAČNÍ LIŠTOU (K34), LIŠTU Z VRCHNÍ STRANY UTĚSNIT MS POLYMEROVÝM PRUŽNÝM TMELEM

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	2 A4
MÍSTO STAVBY: ZŠ Husova 9, Chrudim			DATUM	1.2025
ZŠ Husova 9, Chrudim – oprava fasády			ÚČEL	PROVÁDĚNÍ ST.
			MĚŘÍTKO	1:100
			Č.ZAKÁZKY	1493/01/2025
D – Dokumentace objektů a tech. zařízení D.1.1.3 Výkresová část			ZMĚNA	
OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY			ČÍSLO KOPIE	
			ČÁST DOK. D.1.1.3	ČÍSLO VÝKRESU 110